

SRE 系列产品使用手册

目 录

1. 产品型号	1
2. SRE8200	3
2.1. 电气规格	3
2.2. 接线图	4
2.3. 端子说明	5
2.4. 指示灯说明	5
3. SRE9020	6
3.1. 电气规格	6
3.2. 接线图	7
3.3. 模块说明	8
4. 数字量输入模块	9
4.1. 电气规格	9
4.2. 接线图	10
4.2.1. SRE1016 接线图	10
4.2.2. SRE1032 接线图	11
4.3. 接口说明	12
4.3.1. SRE1016 接线端子说明	12
4.3.2. SRE1032 接线端子说明	12
4.4. 指示灯说明	12
4.4.1. SRE1016 指示灯说明	12
4.4.2. SRE1032 指示灯说明	12
4.5. COE 通用参数说明	13
5. 数字量快速输入模块	14
5.1. 电气规格	14
5.2. 接线图	15
5.3. 端子说明	16
5.4. 指示灯说明	16
5.5. 参数说明	17
5.5.1. Codesys/分布式时钟	17
6. 数字量输出模块	18
6.1. 16 点数字量输出电气规格	18
6.2. 32 点数字量输出电气规格	19
6.3. 接线图	20

6.3.1. SRE2116 接线图	20
6.3.2. SRE2216 接线图	21
6.3.3. SRE2132 接线图	22
6.3.4. SRE2232 接线图	23
6.4. 指示灯说明	24
6.4.1. SRE2216/SRE2116 指示灯说明	24
6.4.2. SRE2232/SRE2132 指示灯说明	24
6.5. COE 通用参数说明	25
7. 数字量快速输出模块	26
7.1. 电气规格	26
7.2. 接线图	27
7.2.1. SRE5202 接线图	27
7.2.2. SRE5204 接线图	28
7.3. 端子说明	29
7.3.1. SRE5202 端子说明	29
7.3.2. SRE5204 端子说明	29
7.4. 指示灯说明	30
7.4.1. SRE5202 指示灯说明	30
7.4.2. SRE5204 指示灯说明	30
7.5. 参数说明	31
7.5.1. COE 参数说明	31
7.5.2. DC/Oversampling 参数说明	32
7.5.3. Codesys/分布式时钟	33
8. 数字量输入输出模块	34
8.1. 电气规格	34
8.2. 接线图	36
8.2.1. SRE1332 接线图	36
8.2.2. SRE1432 接线图	37
8.3. 指示灯说明	38
8.4. COE 通用参数说明	38
9. 模拟量输入模块	40
9.1. 电气规格	40
9.2. 模块接线图	41
9.2.1. SRE3204 接线图	41

9.2.2. SRE3208 接线图	42
9.3. 端子说明	43
9.3.1. SRE3204 端子说明	43
9.3.2. SRE3208 端子说明	43
9.4. 指示灯说明	43
9.5. COE 通用参数说明	44
10. 模拟量快速采集输入模块	45
10.1. 电气规格	45
10.2. SRE3522 模块接线图	46
10.3. 指示灯说明	47
10.4. 端子说明	47
10.5. 参数说明	48
11. 模拟量输出模块	49
11.1. 电气规格	49
11.2. 模块接线图	50
11.2.1. SRE4204 接线图	50
11.2.2. SRE4208 接线图	51
11.3. 指示灯说明	52
11.4. 端子说明	52
11.4.1. SRE4204 端子说明	52
11.4.2. SRE4208 端子说明	52
11.5. COE 通用参数说明	53
12. 温度测量模块	54
12.1. 热电偶测量模块 SRE3284	54
12.1.1. 电气规格	54
12.1.2. 模块接线图	55
12.1.3. 端子说明	56
12.1.4. 指示灯说明	56
12.1.5. COE 参数说明	57
12.2. 热电阻测量模块 SRE3274	58
12.2.1. 电气规格	58
12.2.2. 模块接线图	60
12.2.3. 端子说明	61
12.2.4. 指示灯说明	61

12.2.5. COE 参数说明	62
13. 电源中继模块 SRE9001	63
13.1. 电气规格	63
13.2. 模块接线图	64
13.3. 指示灯说明	65
13.4. 端子说明	65
14. 串口模块	66
14.1. 电气规格	66
14.2. 模块接线图	67
14.2.1. SRE6002 接线图	67
14.2.2. SRE6004 接线图	68
14.3. 指示灯说明	69
14.3.1. SRE6002 指示灯说明	69
14.3.2. SRE6004 指示灯说明	69
14.4. 模块端子说明	70
14.4.1. SRE6002 端子说明	70
14.4.2. SRE6004 端子说明	71
14.5. 参数说明	72
14.5.1. COE 通用参数说明	72
14.5.2. 参数说明	73
14.6. 组态模块说明	75
14.6.1. Modbus 主站组态	75
14.6.2. Modbus 从站组态	77
14.6.3. 自由口组态	78
15. 高数计数模块	81
15.1. 脉冲输入模块电气规格	81
15.2. SSI 解码模块电气规格	82
15.3. 接线图	83
15.3.1. SRE5012 接线图	83
15.3.2. SRE5034 接线图	84
15.3.3. SRE5042 接线图	85
15.4. 指示灯说明	86
15.4.1. SRE5012 指示灯说明	86
15.4.2. SRE5034 指示灯说明	87

15.4.3. SRE5042 指示灯说明	88
15.5. 模块端子说明	89
15.5.1. SRE5012 端子说明	89
15.5.2. SRE5034 端子说明	90
15.5.3. SRE5042 端子说明	91
15.6. RXPDO 参数说明	92
15.6.1. SRE5012 RXPDO 参数说明	92
15.6.2. SRE5034 RXPDO 参数说明	93
15.6.3. SRE5042 PXPDO 参数说明	94
15.7. TXPDO 参数说明	95
15.7.1. SRE5012 TXPDO 参数说明	95
15.7.2. SRE5034 TXPDO 参数说明	96
15.7.3. SRE5042 TXPDO 参数说明	97
15.8. 参数配置说明（通道）	98
15.8.1. SRE5012	98
15.8.2. SRE5034	100
15.9. 参数配置说明(Latch)	101
15.9.1. SRE5012	101
15.9.2. SRE5034	102
15.10. 门控输出模式说明	103
15.10.1. 门控输出模式 1	103
15.10.2. 门控输出模式 2	104
15.10.3. 门控输出模式 3	105
15.10.4. 门控输出模式 4	106
16. 高速脉冲输出模块 SRE5234	107
16.1. 电气规格	107
16.2. 电气接线图	108
16.3. 接线端子说明	109
16.4. 指示灯说明	110
16.5. COE 参数说明	111
16.6. PDO 参数说明	112
17. 使用示例	114
17.1. SRE8200 耦合器与倍福主站通讯使用说明	114
17.1.1. 通信连接	114

17.1.2. 硬件配置	114
17.1.3. 安装 XML 文件	115
17.1.4. 新建工程与组态	115
17.1.5. 数据监控	117
17.2. SRE2116 与 TwinCAT3 通讯示例	118
17.2.1. 通讯连接	118
17.2.2. 硬件配置	118
17.2.3. 安装 XML 文件	119
17.2.4. 新建工程与组态	119
17.2.5. 数据监控	120
17.3. SRE3204 通讯示例	121
17.3.1. 与 TwinCAT3 通讯示例	121
17.3.2. 与欧姆龙通讯示例	125
17.4. SRE3522 与 TwinCAT3 通讯示例	130
17.4.1. 通讯连接	130
17.4.2. 硬件配置	130
17.4.3. 安装 XML 文件	131
17.4.4. 新建工程与组态	131
17.4.5. 数据监控	133
17.5. SRE6004 与 TwinCAT3 通讯示例	134
17.5.1. 通讯连接	134
17.5.2. 硬件配置	134
17.5.3. 安装 XML 文件	135
17.5.4. 新建工程与组态	135
17.5.5. SRE6004 进行 Modbus RTU 通讯	137
17.5.6. SRE6004 进行自由口通讯	142
17.5.7. SRE6004 做 Modbus 从站	146
17.6. SRE5034 与 TwinCAT3 通讯示例	148
17.6.1. 通讯连接	148
17.6.2. 硬件配置	148
17.6.3. 安装 XML 文件	149
17.6.4. 新建工程与组态	149
17.6.5. 数据监控	151
17.7. SRE5202 与 TwinCAT3 通讯示例	152

17.7.1. 通讯连接	152
17.7.2. 硬件配置	152
17.7.3. 安装 XML 文件	153
17.7.4. 新建工程与组态	153
17.7.5. 数据监控	155
17.8. SRE5234 与 TwinCAT3 通讯示例	157
17.8.1. 通讯连接	157
17.8.2. 硬件配置	157
17.8.3. 安装 XML 文件	158
17.8.4. 新建工程与组态	158
17.8.5. 数据监控	160
附录 配置参数说明	161
TwinCAT3 startup 功能说明	161
Codesys 启动参数设置扩展模块参数说明	163
sysmac studio 初始化参数设置功能说明	164

手册版本	说明
V1.0	初始版本。
V1.1	更新产品，新增 SRE1032、SRE2232、SRE2132、SRE1332、SRE1432、SRE3208、SRE4208 产品说明。
V1.2	新增 SRE3522 产品说明。
V1.3	新增 SRE3274、SRE3284 产品说明。
V1.4	新增 SRE9001、SRE6002、SRE6004、SRE5012、SRE5034、SRE5202、SRE5204、SRE9020 产品说明。
V1.5	新增 SRE5234 产品说明。
V1.6	更新 SRE5234 PDO 参数、SRE5012 门控参数。
V1.7	更新 SRE5012 参数配置。
V1.8	更新 SRE5012、SRE5234 参数配置说明。
V1.9	新增 SRE5042、SRE5072 产品说明。

1. 产品型号

SRE 系列产品为 EtherCAT 高性能模块，包括耦合器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、温度测量模块等，24VDC 供电，带模块诊断功能。

产品列表如下：

型号	说明
SRE8200	EtherCAT 总线、2 个 RJ45 口，高性能背板总线、最多可扩展 64 个模块。
SRE9020	----
SRE9001	电源中继模块
数字量输入	
SRE1016	16 通道数字量输入，支持 PNP/NPN 输入。
SRE1032	32 通道数字量输入，支持 PNP/NPN 输入。
SRE5072	2 通道数字量输入超采样模块。
数字量输出	
SRE2116	16 通道数字量输出，晶体管 NPN 型，额定 0VDC(±3V)/0.5A。
SRE2216	16 通道数字量输出，晶体管 PNP 型，额定 24VDC/0.5A。
SRE2132	32 通道数字量输出，晶体管 NPN 型，额定 0VDC(±3V)/0.5A，单个模块总计不超过 10A。
SRE2232	32 通道数字量输出，晶体管 PNP 型，额定 24VDC/0.5A，单个模块总计不超过 10A。
SRE5202	2 通道数字量输出超采样模块。
SRE5204	4 通道数字量输出超采样模块。
数字量输入输出	
SRE1332	16 通道 NPN 输入，16 通道晶体管 NPN 型输出。
SRE1432	16 通道 PNP 输入，16 通道晶体管 PNP 型输出。
模拟量输入	
SRE3522	2 路模拟量快速采集模块
SRE3204	4 通道电压/电流输入，16 位精度。
SRE3208	8 通道电压/电流输入，16 位精度。
SRE3284	4 通道热电偶输入模块。
SRE3274	4 通道热电阻输入模块。
模拟量输出	
SRE4204	4 通道电压/电流输出，±10V 或 0~20mA，16 位精度。
SRE4208	8 通道电压/电流输出，±10V 或 0~20mA，16 位精度。


串口模块	
SRE6002	串口模块，2 个 RS422/RS232/RS485 接口，支持 Modbus RTU 和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps。
SRE6004	串口模块，4 个 RS422/RS232/RS485 接口，支持 Modbus RTU 和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps。
计数模块	
SRE5012	2 通道高速计数模块，2 组 A、B、C 计数输入，单端（额定 24V 最大 200KHZ，支持 PNP/NPN 输入）或差分（5V 最大 4MHZ），支持普通计数功能。
SRE5034	4 通道高速计数模块，4 组 A、B、C 计数输入，差分（5V 最大 4MHZ），支持普通计数功能。
SRE5042	SSI 解码模块，2 组同步串行（D+、D-、CL+、CL-）输入，最大通信速率 1MHZ，支持多圈或单圈 SSI 编码器输入。
SRE5234	高速脉冲输出模块，4 轴 PTO 输出，NPN 型单端输出最大 400KHZ(5V 时)，差分输出最大 1MHZ。

2. SRE8200

2.1. 电气规格

型号	SRE8200 模块
产品概述	2 个 RJ45 接口, 24V DC 供电性能稳定、抗干扰性能强
技术规格	
电气接口	RJ45
工作电源	18V DC~28V DC
是否连接 CPU	否 (独立作为从站)
支持协议	EtherCAT 从站
本体自带 IO 数量	无
从站设置	
地址设置	由拨码开关或者主站配置
每段最大站数	255
隔离	
通道与总线之间	有
电源到总线	有
显示指示	电源+24V 绿色灯, BF 红色灯, RUN 指示灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度: -10~55℃ ; 相对湿度: 5%~90% (无凝露)
尺寸 (长×宽×高)	48×100×80 (mm)

2.2. 接线图



注：Us 为耦合器电源接线端，Up 为扩展模块电源接线端。

2.3. 端子说明

接线端子	说明
Up_24V	耦合器电源接线端正极
Up_0V	耦合器电源接线端负极
Us_24V	扩展模块电源接线端正极
Us_0V	扩展模块电源接线端负极

2.4. 指示灯说明


指示灯	说明
PWR（绿色）	耦合器电源指示灯： 点亮：模块供电正常； 熄灭：模块未供电或者供电异常。
PWR_IO（绿色）	IO 电源指示灯： 点亮：IO 电源供电正常 熄灭：IO 电源未供电或供电异常
BF（红色）	总线故障指示灯： 常亮：组态错误 熄灭：模块正常
RUN（黄色）	总线通讯指示灯： 闪烁：模块正常 熄灭：通讯异常

3. SRE9020

3.1. 电气规格

型号	SRE9020
产品概述	1 个 RJ45 接口
技术规格	
电气接口	RJ45
工作电源	18V DC~28V DC
支持协议	EtherCAT 从站
本体自带 IO 数量	无
隔离	
通道与总线之间	有
电源到总线	有
显示指示	电源、RUN 绿色指示灯
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-10~55℃ ； 相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高）	24×100×80（mm）

3.2. 接线图



3.3. 模块说明

模块的网口 OUT 口用于 EtherCAT 通讯，连接下一级 EtherCAT 从站的 IN 口上，使用 SRE9020 时需连接在组合的最后一个。



4. 数字量输入模块


高性能数字量输入模块，16/32 路数字量输入，NPN/PNP 输入、24V DC，带模块诊断功能

4.1. 电气规格


型号	SRE1016	SRE1032
技术规格		
输入点数	16	32
总线 5V DC 耗电流	183mA	200mA
电缆长度（非屏蔽）	100m	
输入特性	源型、漏型	
允许静态电流	1mA	
绝缘测试电压	500V DC	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
● 通道间	有	
显示指示	每通道输入绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）	30×100×80（mm）

4.2. 接线图

4.2.1. SRE1016 接线图



4.2.2. SRE1032 接线图



4.3. 接口说明

4.3.1. SRE1016 接线端子说明

端子	说明
Input1~Input16	模块输入端
COM1、COM2	输入公共端

4.3.2. SRE1032 接线端子说明

端子	说明
Input1~Input32	模块输入端
COM1~COM4	输入公共端

4.4. 指示灯说明

4.4.1. SRE1016 指示灯说明


指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
Q1~Q16（绿色）	数字量输入指示灯，输入通道检测到信号时对应的指示灯点亮。

4.4.2. SRE1032 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
Q1~Q32（绿色）	数字量输入指示灯，输入通道检测到信号时对应的指示灯点亮。

4.5. COE 通用参数说明

可在 COE 参数中对模块相关参数查看或修改，参数设置断电不保存。



参数	说明
2002:01 LocalDI	参数用于设置数字量输入模块，DI 延时 none: 无延时 1.6ms: DI 延时为 1.6ms 3.2ms: DI 延时为 3.2ms 12.8ms: DI 延时为 12.8ms 20ms: DI 延时为 20ms 50ms: DI 延时为 50ms
2003:01 Fliter time	none: 无滤波 1: 1ms 2: 2ms 3: 5ms 4: 10ms 5: 20ms 6: 50ms
2004:01 Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常 0: 正常


5. 数字量快速输入模块

SRE5072 数字量快速输入模块，带 DC 分布时钟和超采样功能，低输入延时，适用于超高速信号处理，通过超采样功能对一个过程数据进行多次采样，2 通道输入。

5.1. 电气规格

型号	SRE5072
技术规格	
额定供电电压	24V DC
超采样系数	$n = \text{循环时间的整数倍}, 1 \cdots 1000$
输入点数	2
输入类型	PNP
分布式时钟	$\ll 1 \mu\text{s}$
输入电流	3mA
采样率	最大采样率 1MS/s
隔离	
● 通道与总线之间	有
显示指示	电源供电绿色 LED 显示
系统电源诊断和警告	支持
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）

5.2. 接线图



5.3. 端子说明

接线端子	说明
Input1	数字量输入通道 1
Input2	数字量输入通道 2
24V	传感器供电电源正极
0V	传感器供电电源负极
PE	屏蔽线

5.4. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
LED1	Input1 输入指示灯 亮：Input1 有输入信号 灭：Input1 没有输入信号
LED2	Input2 输入指示灯 亮：Input2 有输入信号 灭：Input2 没有输入信号

5.5. 参数说明

5.5.1. Codesys/分布式时钟

地址

自动增量地址

0

EtherCAT地址

1001

额外

☐ 专家设置

☐ 可选的

EtherCAT

分布式时钟

选择DC

☒ 使能

Sync 0

☒ 使能 Sync0

☒ 同步单元周期

☐ 用户自定义

Sync 1

☒ 使能 Sync1

☒ 同步单元周期

☐ 用户自定义

2 Channels - No oversampling

2 Channels - No oversampling

2 Ch. - 2 times oversampling

2 Ch. - 4 times oversampling

2 Ch. - 5 times oversampling

2 Ch. - 8 times oversampling

2 Ch. - 10 times oversampling

2 Ch. - 16 times oversampling

2 Ch. - 20 times oversampling

2 Ch. - 40 times oversampling

2 Ch. - 50 times oversampling

2 Ch. - 100 times oversampling

2 Ch. - 200 times oversampling

2 Ch. - 400 times oversampling

2 Ch. - 1000 times oversampling

2 Channels (Bits)

2 Channels (Bytes)

1 Channel (Bits)

1 Channel (Bytes)

0

时间 (μs)

时间 (μs)

时间 (μs)

偏移时间 (μs)

Operation Mode		备注
2 Ch. - X times oversampling	X: 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 50, 100, 200, 400, 1000	通道 1、2 (bit 类型) 的采样数据

6. 数字量输出模块

6.1. 16 点数字量输出电气规格

SRE2216/SRE2116 数字量输出模块，16 通道数字量输出，带模块诊断功能。


型号	SRE2216	SRE2116
技术规格		
输出类型	PNP 型固态 MOSFET	NPN 型固态 MOSFET
输出点数	16	
总线 5V DC 耗电流	190mA	175mA
电缆长度（非屏蔽）	100m	
输出短接保护	有，电子式	
最大灯负载	5W	
输出电流“1”	0.5A	
漏电流	<1mA	
开关频率		
● 阻性负载，最大	100HZ	
● 感性负载，最大	0.5HZ	
● 灯负载，最大	10HZ	
● 机械负载，最大	---	
绝缘测试电压	500V DC	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
● 通道间	有	
显示指示	每通道输出绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）	

6.2. 32 点数字量输出电气规格


型号	SRE2232	SRE2132
技术规格		
输出类型	PNP 型固态 MOSFET	NPN 型固态 MOSFET
输出点数	32	
总线 5V DC 耗电流	181mA	175mA
电缆长度（非屏蔽）	100m	
输出短接保护	有，电子式	
最大灯负载	5W	
输出电流“1”	0.5A	
漏电流	<1mA	
开关频率		
● 阻性负载，最大	100HZ	
● 感性负载，最大	0.5HZ	
● 灯负载，最大	10HZ	
● 机械负载，最大	---	
绝缘测试电压	500V DC	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
● 通道间	有	
显示指示	每通道输出绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	30×80×100（mm）	

6.3. 接线图


6.3.1. SRE2116 接线图




6.3.2. SRE2216 接线图



6.3.3. SRE2132 接线图



6.3.4. SRE2232 接线图



6.4. 指示灯说明


6.4.1. SRE2216/SRE2116 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块供电指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
Q1~Q16（绿色）	数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。

6.4.2. SRE2232/SRE2132 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块供电指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
Q1~Q32（绿色）	数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。

6.5. COE 通用参数说明



参数	说明
2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN	参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）： 0：输出保持 50ms 后清除 1：输出保持 2：输出保持 10ms 后清除 3：输出保持 20ms 后清除 4：输出保持 100ms 后清除 5：输出保持 500ms 后清除 6：输出立即清除
2004:01 Err 24v_nf	Bit0: 1：通道 24V 供电异常 0：正常 Bit1：预留 Bit2: 1：DO 短路或者过流 0：正常

7. 数字量快速输出模块


SRE5202/SRE5204 数字量快速输出模块，带 DC 分布时钟和超采样功能，最大输出频率为 1MHz，2/4 通道输出，晶体管 PNP 型，额定 24VDC/0.5A，模块诊断功能。

7.1. 电气规格


型号	SRE5202	SRE5204
技术规格		
额定供电电压	24V DC	
总线 5V DC 耗电流	165mA	165mA
负载类型	电阻式负载、电感式负载、灯类负载	
超采样系数	n = 循环时间的整数倍，1…1000	
分布式时钟	<< 1 μs	
最大输出电流	每通道 0.5 A（短路保护）	
开关时间	TON： < 1 μs， TOFF： < 1 μs	
最大频率	1MHz	
24V 耗电流	/	
数字量输出特性		
输出点数	2	4
输出类型	晶体管 PNP 输出	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
显示指示	电源供电绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度： -20~60℃，相对湿度： 5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）	

7.2. 接线图

7.2.1. SRE5202 接线图



7.2.2. SRE5204 接线图



7.3. 端子说明

7.3.1. SRE5202 端子说明

接线端子	说明
Output1	数字量输出通道 1
Output2	数字量输出通道 2
24V	传感器供电电源正极
0V	传感器供电电源负极
PE	屏蔽线

7.3.2. SRE5204 端子说明

接线端子	说明
Output1	数字量输出通道 1
Output2	数字量输出通道 2
Output3	数字量输出通道 3
Output4	数字量输出通道 4
24V	传感器供电电源正极
0V	传感器供电电源负极
PE	屏蔽线

7.4. 指示灯说明

7.4.1. SRE5202 指示灯说明


指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
LED1	Output1 输出指示灯 亮：Output1 正在输出 灭：Output1 没有输出
LED2	Output2 输出指示灯 亮：Output2 正在输出 灭：Output2 没有输出

7.4.2. SRE5204 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
LED1	Output1 输出指示灯 亮：Output1 正在输出 灭：Output1 没有输出
LED2	Output2 输出指示灯 亮：Output2 正在输出 灭：Output2 没有输出
LED3	Output3 输出指示灯 亮：Output3 正在输出 灭：Output3 没有输出
LED4	Output4 输出指示灯 亮：Output4 正在输出 灭：Output4 没有输出

7.5. 参数说明


7.5.1. COE 参数说明



参数	说明
2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN	参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）： 0：输出保持 50ms 后清除 1：输出保持 2：输出保持 10ms 后清除 3：输出保持 20ms 后清除 4：输出保持 100ms 后清除 5：输出保持 500ms 后清除 6：输出立即清除


7.5.2. DC/Oversampling 参数说明

参数设置后刷新生效



参数	说明	
Operation Mode:	使用通道数选择： 2 Channels（Byte）：选择使用两个通道，Byte 类型 2 Channels（Bit）：选择使用两个通道，Bit 类型 1 Channels（Byte）：选择使用一个通道，Byte 类型（第一通道） 1 Channels（Bit）：选择使用一个通道，Bit 类型（第一通道） 注： 当使用 SRE5204 模块时，选择 1 Channels，使用前两个通道，选择 2 Channels，使用全部通道	
Sync Unit Cycle Time (us):	周期时间，由 EtherCAT 设定周期时间决定	
Oversampling Factor:	1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 128;	（Bit 类型）的采样数据
	8(1*8), 16(2*8), 32(4*8), 40(5*8), 64(8*8), 80(10*8), 128(16*8), 160(20*8), 200(25*8)	（Byte 类型）的采样数据
Sample Cycle Time (us):	采样周期，由 EtherCAT 设定周期时间与采样数关系决定	

7.5.3. Codesys/分布式时钟



（当使用 SRE5204 模块时，选择 1 Channels，使用前两个通道，选择 2 Channels，使用全部通道）

Operation Mode		备注
1 Ch. - X times oversampling	X:2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 50, 100, 200, 400, 1000	通道 1（Bit 类型）的采样数据
2 Ch. - X times oversampling	X:2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 50, 100, 200, 400, 1000	通道 1、2（Bit 类型）的采样数据

8. 数字量输入输出模块

8.1. 电气规格


SRE 数字量输入输出模块，16 路数字量输入，16 路数字量输出，
NPN/PNP 型，模块带诊断功能。

型号	SRE1332	SRE1432
技术规格		
总线 5V DC 耗电流	205mA	200mA
输入特性		
输入点数	16	
● 额度值	24V DC	
● “0”信号	最大 5V DC，1mA	
● “1”信号	最小 15V DC，2.5mA	
输入特性	漏型	源型
允许静态电流	1mA	
绝缘测试电压	500V DC	
电缆长度（非屏蔽）	最长 300m	
电缆长度（屏蔽）	最长 500m	
输出特性		
输出类型	NPN 型固态 MOSFET	PNP 型固态 MOSFET
输出点数	16	
电缆长度（非屏蔽）	最长 300m	
电缆长度（屏蔽）	最长 500m	
输出短接保护	有，电子式	
最大灯负载	5W	
输出电流“1”	0.5A	
漏电流	< 1mA	
触点机械寿命	---	
触点电气寿命（额定负载）	---	
开关频率		
● 阻性负载，最大	100HZ	
● 感性负载，最大	0.5HZ	
● 灯负载，最大	10HZ	
● 机械负载，最大	---	


型号	SRE1332	SRE1432
绝缘测试电压	500V DC	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
● 通道间	有	
显示指示	每通道输出绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	30×100×80（mm）	

8.2. 接线图

8.2.1. SRE1332 接线图



8.2.2. SRE1432 接线图



8.3. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块供电异常或未供电；
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
I1~I16（绿色）	数字量输入指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。
Q1~Q16（绿色）	数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。

8.4. COE 通用参数说明

GeneralEtherCATDCProcess DataStartup**CoE - Online**Online

Update List

Advanced...

Add to Startup...

☐ Auto Update☒ Single Update☒ Show Offline Data

Offline Data

Module OD (AoE Port): 0

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x00000003 (3)
1008	Device name	RO	ECT-Dev
1009	Hardware version	RO	
100A	Software version	RO	
1018:0	Identity	RO	> 4 <
1C32:0	SM output parameter		> 32 <
1C33:0	SM input parameter		> 32 <
2001:0	ErrEN	RW	> 1 <
2002:0	DIDelay	RW	> 1 <
2002:01	LocalDI	RW	none (0)
2003:0	Fliter	RW	> 1 <
2003:01	Flitertime	RW	none (0)
2004:0	Err	RO	> 0 <
2004:01	Err_24v_nf	RO	---

Set Value Dialog

Dec: 0

Hex: 0x00

Enum: none

Bool: 01

Binary: 00

Bit Size: 18

OK

Cancel

Hex Edit...

参数	说明
2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN	参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置： 0：输出保持 50ms 后清除 1：输出保持 2：输出保持 10ms 之后清除 3：输出保持 20ms 后清除 4：输出保持 100ms 后清除 5：输出保持 500ms 后清除 6：输出立即清除

参数	说明
2002:01 LocalDI	参数用于设置数字量输入模块，DI 延时 none: 无延时 1.6ms: DI 延时为 1.6ms 3.2ms: DI 延时为 3.2ms 12.8ms: DI 延时为 12.8ms 20ms: DI 延时为 20ms 50ms: DI 延时为 50ms
2003:01 Fliter time	none: 无滤波 1: 1ms 2: 2ms 3: 5ms 4: 10ms 5: 20ms 6: 50ms
2004:01 Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常 0: 正常 Bit1: 预留 Bit2: 1: DO 短路或者过流 0: 正常

9. 模拟量输入模块


9.1. 电气规格

高性能模拟量输入模块，16 位精度，4/8 通道电压/电流输入，带模块诊断功能。

型号	SRE3204	SRE3208
技术规格		
电源电压	18V DC~28V DC	
总线 5V DC 耗电流	160mA	165mA
输入通道数	4	8
输入类型	电压/电流	
量程		
电压（单极性）	0-10V	
电压（双极性）	-10V-10V	
电流	0~20mA	
数据字		
单极性	0~32000	
双极性	-32000~32000	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
显示指示	电源供电绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80 （mm）	30×100×80 （mm）

9.2. 模块接线图

9.2.1. SRE3204 接线图



① 三线制传感器


② 二线制传感器

③ 四线制传感器

* 单端接入时建议信号负与电源负短接

注：A+、A-为电压信号输入通道，AI+、AI-电流信号输入通道，如果 CH0 需要接电压信号，就接 A+和 A-端子；如果 CH0 需要接电流信号，就接 AI+和 AI-端子；这两个通道都为 CH0，占用相同的数据地址，因此只能选用其中的一种来使用，不可同时接入，其他的输入通道也是此规则。图上接线仅为示例，具体使用可根据自己所需连接。

9.2.2. SRE3208 接线图



① 三线制传感器

② 二线制传感器

③ 四线制传感器

* 单端接入时建议信号负与电源负短接

注：A+、A-为电压信号输入通道，AI+、AI-电流信号输入通道，如果 CH0 需要接电压信号，就接 A+和 A-端子；如果 CH0 需要接电流信号，就接 AI+和 AI-端子；这两个通道都为 CH0，占用相同的数据地址，因此只能选用其中的一种来使用，不可同时接入，其他的输入通道也是此规则。图上接线仅为示例，具体使用可根据自己所需连接。

9.3. 端子说明

9.3.1. SRE3204 端子说明

端子	说明
A+,A-	CH0 电压输入端
AI+,AI-	CH0 电流输入端
B+,B-	CH1 电压输入端
BI+,BI-	CH1 电流输入端
C+,C-	CH2 电压输入端
CI+,CI-	CH2 电流输入端
D+,D-	CH3 电压输入端
DI+,DI-	CH3 电流输入端

9.3.2. SRE3208 端子说明

端子	说明
A+,A-	CH0 电压输入端
AI+,AI-	CH0 电流输入端
B+,B-	CH1 电压输入端
BI+,BI-	CH1 电流输入端
C+,C-	CH2 电压输入端
CI+,CI-	CH2 电流输入端
.....	
.....	
H+,H-	CH7 电压输入端
HI+,HI-	CH7 电流输入端

9.4. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常

9.5. COE 通用参数说明

配置参数不会同步到 Startup 中，断电或热插拔后配置参数不保存。

The screenshot shows the 'CoE - Online' configuration window. It has tabs for General, EtherCAT, DC, Process Data, Startup, CoE - Online, and Online. The 'CoE - Online' tab is active. Below the tabs are buttons for 'Update List', 'Advanced...', and 'Add to Startup...'. There are checkboxes for 'Auto Update', 'Single Update', and 'Show Offline Data'. A text field for 'Module OD (AoE Port)' is set to '0'. Below these is a table of parameters:

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x00000003 (3)
1008	Device name	RO	ECT-Dev
1009	Hardware version	RO	
100A	Software version	RO	
1018:0	Identity	RO	> 4 <
1C32:0	SM output parameter		> 32 <
1C33:0	SM input parameter		> 32 <
2004:0	Err	RO	> 1 <
2004:01	Err_24v_nf	RO	0x00 (0)
2005:0	CH_Settings	RW	> 3 <
2005:01	Chanel_Num	RW	4 (0)
2005:02	Chanel_Time	RW	400us (0)
2005:03	Chanel_Type	RW	0x00 (0)

参数	数据类型	说明
2004:01	Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常 0: 正常
2005:01	Channel Num	0: 使能 4 个通道 1: 使能前 1 个通道 2: 使能前 2 个通道
2005:02	Channel Time	通道更新时间: 0: 400us 1: 1ms 2: 2ms 3: 5ms 4: 10ms 5: 20ms
2005:03	Channel Type	每 Bit 对应一个通道: 例如 Bit0: 对应 CH0 Bit1: 对应 CH1 设置检测值: 0: 电压 ±10V 1: 电流 0-20mA


10. 模拟量快速采集输入模块

SRE3522 两路模拟量快速采集模块，不支持欧姆龙平台。

10.1. 电气规格

型号	SRE3522
技术规格	
电源电压	18V DC~28V DC
总线 5VDC 耗电流	187mA
输入通道数	2
采集类型	电压
量程	
电压	-10V-10V
数据字	
双极性	-32000~32000
分辨率	16 位
输入类型	差分输入
采样类型	同时
超采样系数	n = 1...100 可选（最大 100 ksamples/s）
最大采样率	最大 10 μ s/100 ksp/s（每通道，同步）
隔离	
● 通道与总线之间	有
显示指示	电源供电绿色 LED 显示
分布式时钟	支持
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	
工作温度	工作环境温度：-20~60°C，相对湿度：5%~90%（无凝露）
抗振/抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）

10.2.SRE3522 模块接线图



- ① 三线制传感器
- ③ 四线制传感器
- * 单端接入时建议信号负与电源负短接

10.3.指示灯说明


指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：模块供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常

10.4.端子说明

端子	说明
A+,A-	CH0 采集电压输入端
B+,B-	CH1 采集电压输入端

10.5.参数说明

信号超采样周期是： $\text{Sample Cycle Time} = \text{Sync Unit Cycle Time} / \text{Oversampling Factor}$ ，且采样周期最小为 10us，进行采样。例：总线周期时间为 1000us，采样次数为 100 次，那么采样周期为 10us。每过 10us 采样一个值，需执行 100 次，这些数据在下一个总线周期中累积并传输。



参数	说明
Operation Mode:	使用通道数选择： 2 Channels: 选择使用两个通道 1 Channel: 选择使用一个通道（第一通道）
Sync Unit Cycle Time (us):	周期时间，由 EtherCAT 设定周期时间决定
Oversampling Factor:	超采样参数：每个周期采样次数，最大可以采集 100 次 1: 1 2: 2 3: 4 4: 5 5: 8 6: 10 7: 16 8: 20 9: 25 10: 32 11: 40 12: 50 13: 64 14: 80 15: 100
Sample Cycle Time (us):	采样周期，由 EtherCAT 设定周期时间与采样数关系决定

11. 模拟量输出模块


11.1. 电气规格

SRE4204 模拟量输出模块，4 通道电压或电流， $\pm 10\text{V}$ 或 $0\sim 20\text{mA}$ ，模块诊断功能，16 位精度，35mm 导轨安装。


型号	SRE4204	SRE4208
电源电压	18V DC~28V DC	
总线 5VDC 耗电流	170mA	170mA
输出通道数	4	8
量程		
电压（单极性）	0~10V	
电压（双极性）	-10~10V	
电流	0~20mA	
数据字		
电压	-32000~32000，满量程	
电流	0~32000，满量程	
隔离		
● 通道与总线之间	有	
显示指示	电源供电绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80 （mm）	30×100×80 （mm）

11.2. 模块接线图

11.2.1. SRE4204 接线图



11.2.2. SRE4208 接线图



11.3. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块供电异常或无供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常

11.4. 端子说明


11.4.1. SRE4204 端子说明

端子	说明
V0, M0	CH0 电压输出端
I0, M0	CH0 电流输出端
V1, M1	CH1 电压输出端
I1, M1	CH1 电流输出端
V2, M2	CH2 电压输出端
I2, M2	CH2 电流输出端
V3, M3	CH3 电压输出端
I3, M3	CH3 电流输出端

11.4.2. SRE4208 端子说明

端子	说明
V0, M0	CH0 电压输出端
I0, M0	CH0 电流输出端
V1, M1	CH1 电压输出端
I1, M1	CH1 电流输出端
V2, M2	CH2 电压输出端
I2, M2	CH2 电流输出端
V3, M3	CH3 电压输出端
I3, M3	CH3 电流输出端
V4, M4	CH4 电压输出端
I4, M4	CH4 电流输出端
V5, M5	CH5 电压输出端
I5, M5	CH5 电流输出端
V6, M6	CH6 电压输出端
I6, M6	CH6 电流输出端
V7, M7	CH7 电压输出端
I7, M7	CH7 电流输出端

11.5.COE 通用参数说明



参数	数据类型	说明
2001:01	EtherCATBusErrOutputEN	参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置： 0：输出保持 50ms 后清除 1：输出保持 2：输出保持 10ms 之后清除 3：输出保持 20ms 后清除 4：输出保持 100ms 后清除 5：输出保持 500ms 后清除 6：输出立即清除
2004:01	Err 24v_nf	Bit0： 1：通道 24V 供电异常 0：正常
2005:01	Channel Type	每 Bit 对应一个通道：例如 Bit0：对应 CH0 Bit1：对应 CH1 设置通道量程配置： 0：±10V 1：0-20mA/0-10V


12. 温度测量模块

12.1. 热电偶测量模块 SRE3284

12.1.1. 电气规格

型号	SRE3284
技术规格	
输入点数	4
输入类型	热电偶
供电极性保护	支持
工作电压	24V DC（允许电压范围 18VDC~28VDC）
总线 5V DC 耗电流	165mA
输入范围	热电偶类型（任选一个）：S/T/R/E/N/K/J; 电压范围：±80mV
测量原理	Sigma -Delta
分辨率	
温度	0.1°C/0.1°F
电压	15 位+符号位
共模抑制	85dB，DC-50HZ/60HZ/400HZ
导线长度	补偿导线最长 30m
导线回路电阻	最大为 20Ω
输入阻抗	≥10MΩ
基本误差	≤0.1%FS
一致性	0.05%FS
冷端误差	±1.5°C
隔离	
● 通道与总线之间	有
● 电源与总线之间	有
● 通道与电源之间	有
显示指示	电源、RUN 绿色指示灯
工作环境	
工作温度	工作环境温度：-20~60°C，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）

12.1.2. 模块接线图



12.1.3. 端子说明

端子	说明
A+ A-	CH0 热电偶输入端
B+ B-	CH1 热电偶输入端
C+ C-	CH2 热电偶输入端
D+ D-	CH3 热电偶输入端
NTC+ NTC-	外部 NTC 补偿

12.1.4. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：模块供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
S1（红色）	通道断线检测灯： 闪烁：CH0 采样值处于超量程或者断线状态 熄灭：CH0 采样值检测值处于正常范围内
.....	
S4（红色）	通道断线检测灯： 闪烁：CH3 采样值处于超量程或者断线状态 熄灭：CH3 采样值处于正常范围内

12.1.5. COE 参数说明

GeneralEtherCATDCProcess DataStartupCoE - OnlineOnline

Update List

Advanced...

Add to Startup...

☐ Auto Update☒ Single Update☒ Show Offline Data

Offline Data

Module OD (AoE Port): 0

Index	Name	Flags	Value	Unit
1000	Device type	RO	0x00000003 (3)	
1008	Device name	RO	ECT-Dev	
1009	Hardware version	RO		
100A	Software version	RO		
+ 1018:0	Identity	RO	> 4 <	
+ 1C32:0	SM output parameter		> 32 <	
+ 1C33:0	SM input parameter		> 32 <	
- 2004:0	Err	RO	> 1 <	
- 2004:01	Err_24v_nf	RO	0x00 (0)	
- 2005:0	CH_Settings	RW	> 4 <	
- 2005:01	Chanel_Type	RW	J (0)	
- 2005:02	cali_depth	RW	Hight (0)	
- 2005:03	TC_no_compensate	RW	0 (0)	
- 2005:04	Meth_compensate	RW	none (0)	

参数	数据类型	说明
2004:01	Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常 0: 正常
2005:01	Channel_Type	配置通道热电偶类型，分 8 种类型： 0: J 1: K 2: T 3: E 4: R 5: S 6: N 7: +/-80MV
2005:02	cali_depth	滤波等级： 0: Hight: 强滤波 1: Normal: 正常滤波 2: None: 无滤波
2005:03	TC_no_compensate	是否进行冷端补偿： 0: 是 1: 否
2005:04	Meth_compensate	温度补偿方式： 0: none: 内部补偿 1: outside as NTC: 外部 NTC 补偿


12.2.热电阻测量模块 SRE3274

12.2.1. 电气规格

型号	SRE3274
技术规格	
输入点数	4
输入类型	热电阻
供电极性保护	支持
最大可持续电压	30V DC
总线 5VDC 耗电流	165mA
输入范围	热电阻类型（任选一种）： Pt-100 Ω , 1000 Ω ($\alpha = 3850\text{PPM}, 3920\text{PPM}, 3850.55\text{PPM}, 3916\text{PPM}, 3902\text{PPM}$) ; Ni-100 Ω , 1000 Ω ($\alpha = 6720\text{PPM}, 6178\text{PPM}$) ;
测量原理	Sigma -Delta
数据字	-32768~+32767
分辨率	
温度	0.1°C/0.1°F
电压	---
电阻	15 位+符号位
测量转换时间	小于 400ms
共模抑制	大于 125dB, AC120V
电缆长度（补偿导线）	最长 30m
导线回路电阻	最大为 100 Ω
输入阻抗	$\geq 1\text{M}\Omega$
基本误差	$\leq 0.1\%\text{FS}$
一致性	0.05%FS
冷端误差	---
隔离	
● 通道与总线之间	有
● 电源与总线之间	有
● 通道与电源之间	有
显示指示	电源供电绿色 LED 显示
系统电源诊断和警告	支持

型号	SRE3274
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高）	15×100×80 （mm）

12.2.2. 模块接线图



12.2.3. 端子说明

端子	说明
A+,A-,a-	CH0 热电阻输入端
B+,B-,b-	CH1 热电阻输入端
C+,C-,c-	CH2 热电阻输入端
D+,D-,d-	CH3 热电阻输入端

12.2.4. 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：模块供电异常或未供电
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
S1（红色）	通道断线检测灯： 闪烁：CH0 采样值处于超量程或者断线状态 熄灭：CH0 采样值检测值处于正常范围内
.....	
S4（红色）	通道断线检测灯： 闪烁：CH3 采样值处于超量程或者断线状态 熄灭：CH3 采样值处于正常范围内

12.2.5. COE 参数说明

GeneralEtherCATDCProcess DataStartupCoE - OnlineOnline

Update List

Advanced...

Add to Startup...

☐ Auto Update☒ Single Update☒ Show Offline Data

Offline Data

Module OD (AoE Port): 0

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x00000003 (3)
1008	Device name	RO	ECT-Dev
1009	Hardware version	RO	
100A	Software version	RO	
1018:0	Identity	RO	> 4 <
1C32:0	SM output parameter		> 32 <
1C33:0	SM input parameter		> 32 <
2004:0	Err	RO	> 1 <
2004:01	Err_24v_nf	RO	0x00 (0)
2005:0	Channel Settings	RW	> 2 <
2005:01	RTD_type	RW	0x00 (0)
2005:02	Red_led_en	RW	0x00 (0)

参数	数据类型	说明
2004:01	Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常; 0: 正常。
2005:01	RTD_Ttype	热电阻类型: 0: 100 Ω Pt 0.003850(Default) 1: 1000 Ω Pt 0.003850 2: 100 Ω Pt 0.003920 3: 1000 Ω Pt 0.003920 4: 100 Ω Pt 0.00385055 5: 1000 Ω Pt 0.00385055 6: 100 Ω Pt 0.003916 7: 1000 Ω Pt 0.003916 8: 100 Ω Pt 0.003902 9: 1000 Ω Pt 0.003902 11: 100 Ω Ni 0.006720 12: 1000 Ω Ni 0.006720 13: 100 Ω Ni 0.006178 14: 1000 Ω Ni 0.006178
2005:01	Red_led_en	断线检测报警: Bit0: LED indicate Ch1 Bit1: LED indicate Ch2 Bit2: LED indicate Ch3 Bit3: LED indicate Ch4 定义: 0: 开启断线检测报警 1: 关闭断线检测报警


13. 电源中继模块 SRE9001

SRE 电源中继模块，24V DC 电源中继，同时也是 5V DC 隔离总线电源中继，无系统诊断、报警功能，不占用槽号。

13.1. 电气规格

型号	SRE9001
电源规格	
输入电源电压	24VDC(±20%)
输出系统电压	5VDC±3% (扩展模块供电)
输出系统电流	10A
认证	CE
物理特性	
工作温度	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露）
存储温度	-25~+85℃
相对湿度	95%，无冷凝
防护等级	IP20
占用槽位	不占用
系统诊断和报警	不支持
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）

13.2.模块接线图



13.3.指示灯说明

指示灯	说明
24V（绿色）	模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电
5V（绿色）	总线源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电

13.4.端子说明

端子	说明
Us 24V	系统电源正极
Us 0V	系统电源负极
Up 24V	IO 通道电源正极
Up 0V	IO 通道电源负极
PE	接地

14. 串口模块


SRE6002/SRE6004 串口通信模块，支持高速总线，本体自带 2 个/4 个串口，串口支持全双工（RS422/RS232）和半双工（RS485）模式；每个串口都可独立支持 Modbus-RTU 主从站和自由口协议。

14.1. 电气规格

型号	SRE6002	SRE6004
技术规格		
总线 5V DC 耗电流	170mA	170mA
接口	2 个 RS422/RS232/RS485 接口	4 个 RS422/RS232/RS485 接口
串口支持协议	Modbus-RTU 主站、从站，自由口协议	
数据传输速率	1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、 57.6Kbps、115.2Kbps	
校验位	无校验、奇校验、偶校验	
停止位	1、2	
数据位	7、8	
总线 5V DC 耗电流	<70mA	
分布式时钟	不支持	
隔离		
通道与总线之间	有	
显示指示	电源供电绿色 LED 显示	
工作环境温度	工作环境温度：-20～55℃，相对湿度：5%～90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	15×100×80（mm）	30×100×80（mm）


14.2.模块接线图

14.2.1. SRE6002 接线图



注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

14.2.2. SRE6004 接线图



注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

14.3.指示灯说明

14.3.1. SRE6002 指示灯说明

指示灯	含义
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
RX1/TX1	COM1 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁
RX2/TX2	COM2 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁

14.3.2. SRE6004 指示灯说明

指示灯	含义
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
RX1/TX1	COM1 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁
RX2/TX2	COM2 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁
RX3/TX3	COM3 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁
RX4/TX4	COM4 串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁

14.4.模块端子说明

14.4.1. SRE6002 端子说明


端子	端子说明	
R1+/A1	COM1 串口 RS422 信号接收+	COM1 串口 RS485 信号接收 A+
T1+	COM1 串口 RS422 信号发送+	
R1-/B1	COM1 串口 RS422 信号接收-	COM1 串口 RS485 信号接收 B-
T1-	COM1 串口 RS422 信号发送-	
R1	COM1 串口 RS232 信号接收	
T1	COM1 串口 RS232 信号发送	
GND	COM1 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	
R2+/A2	COM2 串口 RS422 信号接收+	COM2 串口 RS485 信号接收 A+
T1+	COM2 串口 RS422 信号发送+	
R2-/B2	COM2 串口 RS422 信号接收-	COM2 串口 RS485 信号接收 B-
T2-	COM2 串口 RS422 信号发送-	
R2	COM2 串口 RS232 信号接收	
T2	COM2 串口 RS232 信号发送	
GND	COM2 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	

14.4.2. SRE6004 端子说明

端子	端子说明	
R1+/A1	COM1 串口 RS422 信号接收+	COM1 串口 RS485 信号接收 A+
T1+	COM1 串口 RS422 信号发送+	
R1-/B1	COM1 串口 RS422 信号接收-	COM1 串口 RS485 信号接收 B-
T1-	COM1 串口 RS422 信号发送-	
R1	COM1 串口 RS232 信号接收	
T1	COM1 串口 RS232 信号发送	
GND	COM1 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	
R2+/A2	COM2 串口 RS422 信号接收+	COM2 串口 RS485 信号接收 A+
T1+	COM2 串口 RS422 信号发送+	
R2-/B2	COM2 串口 RS422 信号接收-	COM2 串口 RS485 信号接收 B-
T2-	COM2 串口 RS422 信号发送-	
R2	COM2 串口 RS232 信号接收	
T2	COM2 串口 RS232 信号发送	
GND	COM2 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	
R3+/A3	COM3 串口 RS422 信号接收+	COM3 串口 RS485 信号接收 A+
T3+	COM3 串口 RS422 信号发送+	
R3-/B3	COM3 串口 RS422 信号接收-	COM3 串口 RS485 信号接收 B-
T3-	COM3 串口 RS422 信号发送-	
R3	COM3 串口 RS232 信号接收	
T3	COM3 串口 RS232 信号发送	
GND	COM3 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	
R4+/A4	COM4 串口 RS422 信号接收+	COM4 串口 RS485 信号接收 A+
T4+	COM4 串口 RS422 信号发送+	
R4-/B4	COM4 串口 RS422 信号接收-	COM4 串口 RS485 信号接收 B-
T4-	COM4 串口 RS422 信号发送-	
R4	COM4 串口 RS232 信号接收	
T4	COM4 串口 RS232 信号发送	
GND	COM4 串口 RS232 信号 GND	
PE	大地	

14.5.参数说明


14.5.1. COE 通用参数说明



参数	说明
2001:01 EtherCATBusErrCOMEN	参数用于设置模块通讯断开后，设置 COM 能否正常收发数据： 0: ECT 掉线后 COM 不能正常收发数据 1: ECT 掉线后 COM 能正常收发数据

14.5.2. 参数说明

SRE6002/SRE6004 分别为 2 个串口和 4 个串口模块，参数说明相同，以下以 SRE6004 举例说明，SRE6002 可参考进行配置使用，所有参数更改后立刻生效，不需断电重启，如下图：



参数	说明
Duplex Mode	0: 全双工（RS232/RS422） 1: 半双工（RS485）
Baudrate	波特率： 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600 7: 115200
Data Bit	数据位： 0: 8 位 1: 7 位
Stop Bit	停止位： 0: 1 位


	1: 2 位
Parity Bit	奇偶校验位: 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
ReceiveTimeout	串口接收超时: 5-200 (单位: ms) 超范围按范围算, 例如: 超过 200 则按 200 算。
Modbus Master ResponseTimeout	Modbus RTU 主站模式响应超时 从站超过设定时间没有响应, 则判断通讯超时 5-5000 (单位: ms) 超范围按范围算, 例如: 超过 5000 则按 5000 算。
Modbus Master Scan Time	Modbus RTU 主站模式轮询时间 MBS 主站模式下, 一条完成指令到下一指令的间隔时间; 单位: ms。

14.6.组态模块说明


每个串口可独立配置为 Modbus 主站、Modbus 从站、自由口；Modbus 主站最大可配置 32 个模块，Modbus 从站最大可配置 1 个模块，自由口最大可配置 1 个模块。

14.6.1. Modbus 主站组态

在 Slot 里面，选择对应串口的模块，添加想要组态的模块，如在串口 1 添加”Read 32 Words 4xxxx”，每个串口在分配合理的情况下最多可组态 32 个模块，如下图：



组态好以后，添加刷新 IO，即可 OP，如下图：



- Module 1 (Write 16 Words 4xxxx)
 - Input Datas
 - State
 - Output Datas
 - Slave ID
 - Addr
 - Output Datas 1
 - Output Datas 2
 - Output Datas 3
 - Output Datas 4
 - Output Datas 5
 - Output Datas 6
 - Output Datas 7
 - Output Datas 8
 - Output Datas 9
 - Output Datas 10
 - Output Datas 11
 - Output Datas 12
 - Output Datas 13
 - Output Datas 14
 - Output Datas 15
 - Output Datas 16

参数	说明
State	模块状态： 1：通讯正常 2：通讯超时 3：CRC 错误 4：功能码或者地址错误
Output Data	输出地址：Output Data 1~Output Data x
Slave ID	要访问的从站的 ID
Addr	要访问的 Modbus 的地址


- Module 2 (Read 16 Words 4xxxx)
 - Input Datas
 - Input Data 1
 - Input Data 2
 - Input Data 3
 - Input Data 4
 - Input Data 5
 - Input Data 6
 - Input Data 7
 - Input Data 8
 - Input Data 9
 - Input Data 10
 - Input Data 11
 - Input Data 12
 - Input Data 13
 - Input Data 14
 - Input Data 15
 - Input Data 16
 - State
 - Output Datas
 - Slave ID
 - Addr

参数	说明
Input Data	输入地址：Input Data 1~Input Data x
State	模块状态： 1：通讯正常 2：通讯超时 3：CRC 错误 4：功能码或者地址错误


Slave ID	要访问的从站的 ID
Addr	要访问的 Modbus 的地址

14.6.2. Modbus 从站组态

在 Slot 里面，选择对应串口的模块，添加想要组态的从站模块，每个串口最多可组态 1 个模块，组态大于 1 个则无法 OP，如下图：




组态好以后，添加刷新 IO，即可 OP，如下图：




参数	说明
Input Datas:	Input Data 1~Input Data x 允许 Modbus RTU 主站写的数据区，起始地址为 40256
Output Datas:	Output Data 1~Output Data x 允许 Modbus RTU 主站读的数据区，起始地址为 40001
Slave ID:	本地从站的 ID

14.6.3. 自由口组态

在 Slot 里面，选择对应串口的模块，添加，每个串口最多可组态 1 个模块，组态大于 1 个则无法 OP，如下图：




输入参数说明：



参数	说明
Status 状态字含义	Transmit Done: 当前帧数据发送完成
	Receive request: 有新的数据接收
	Init accepted: 串口重新初始化完成
	SndBuffer full: 发送帧长度超过 1024
	PutData Done: 将发送数据写入到发送缓存完成
	Input length: 当前数据的接收长度
	Total input length: 数据帧的总长度
Data In 0~Data In 31	接收数据缓冲区

输出参数说明：



参数	说明
Ctrl 控制字含义	Transmit request: 发送请求
	Receive accepted: 数据已接收
	Init request: 重新初始化串口
	Put data: 将发送数据写入到发送缓存
	Output length: 发送数据帧的总长度
Data Out 0~Data Out 31	发送数据缓冲区

进行自由口通讯时，接收或者发送数据前建议先把串口进行初始化，串口初始化成功后需要把初始化控制字 **Init request** 置 0，否则串口不能正常收发数据。

发送数据：

- （1）初始化串口，COM1 控制字 **Init request** 置 1，COM1 状态字 **Init accepted** 显示为 1 时则初始化完成。
- （2）设置发送数据长度，COM1 控制字 **Output length** 写入 40。
- （3）把要发送的数据 1~32 依次写入到 **Output1~Output32**（每次最大只能把 32 个字节的数据写到发送缓存区中，如果发送的数据长度大于 32 个字节时则需要分批次把数据写到发送缓存区，然后再把数据一次性发送出去，例如：发送 40 个字节的数据，分 2 次写入到发送缓存区中，然后一次性把 40 个字节发送出去）
- （4）将 COM1 控制字 **Transmit request** 置 1，同时将控制字 **Put data** 置 1；
- （5）读取 COM1 状态字 **PutData Done**，当 **PutData Done** 为 1 时，32 字节

已经成功写入发送缓存，将控制字 Put data 置 0；

（6）把 33~40 数据写入 Output1~Output8，然后把控制字 Put data 置 1。

（7）当 COM1 状态字 Transmit Done 为 1 时，当前数据帧发送成功，将控制字 Transmit request、Put data 置 0；完成当前帧发送。

接收数据：

（1）当模块接收数据时，COM2 状态字 Receive request 为 1，Input length 为 32 表示当前可接收数据为 32，Total input length 总长度显示为 40；

（2）读取 Input1~Input32 便可读取前 32 字节，将 COM2 控制字 Receive accepted 置 1，此时读取 COM2 状态字 Receive request 为 0 的时候，将 COM2 控制字 Receive accepted 置 0，置 0 后 COM2 状态字 Receive request 显示为 1，Input length 显示为 8，表示有 8 个字节数据要接收；

（3）此时读取 Input1~Input8 便读取后 8 个字节，读取完以后把 COM2 控制字 Receive accepted 置 1 再置 0，置 0 后 COM1 状态字 Receive request 显示为 1；当前数据帧接收完成。

15. 高数计数模块

SRE5012/SRE5034 高性能高速计数模块，2/4 通道计数输入，支持 4 路锁存功能，支持普通计数功能。

15.1. 脉冲输入模块电气规格


型号	SRE5012	SRE5034
技术规格		
高速计数通道	2 通道（A、B、C）单端输入最大 200KHZ（支持额定电压 5VDC、24VDC）； 差分最大 4MHZ，额定电压 5VDC	4 通道（A、B、C），差分最大 4MHZ，额定电压 5VDC
总线 5VDC 耗电电流	200mA	200mA
高速计数器输入特性	单端（额定 24V 最大 200KHZ）、 差分（5V 最大 4MHZ）	差分（5V 最大 4MHZ）
Latch 输入特性	单端输入，24V	
门控信号输出	2DO，NPN 型	4DO，NPN 型
分布式时钟	支持	
高速计数模式	1、单端计数，对 A 相脉冲进行计数，B 为方向，B 为高电平则加计数，低电平减计数。 2、差分计数，A，B 相脉冲正交，A 超前 B 相位 90°则加计数，否则减计数。 3、主站使能当前计数值设置功能，Set counter 为 TRUE，则当前计数值被设置成预置值。 4、主站使能锁存功能，可设置在 C 相上升沿、LATCH 输入端的上升沿或下升沿，锁存当前计数值。	
隔离		
通道与总线之间	有	
显示指示	电源供电绿色 LED 显示	
系统电源诊断和警告	支持	
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）	
尺寸（长×宽×高）	30×80×100（mm）	30×80×100（mm）

15.2.SSI 模块电气规格

产品型号	SRE5042
技术规格	
高速计数通道	2 通道同步串行输入 (D+、D-、CI+、CI-) SSI 时钟频率最高 1MHz 额定电压 5VDC
总线 5VDC 消耗电流	200mA
5V 通道输出电流	最大 200mA
信号输入 (数据)	RS422 差分输入
其他输入特性	串行输入数据长度 32 位 可设置单圈、多圈和状态数据长度
数据传输速度	最大 1MHz
分布式时钟	支持
编码方式	不转换、二进制码或格雷码
编码器输入额定电压	5V
隔离	
通道与总线之间	有
显示指示	电源供电绿色 LED 显示
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度: -20~60℃ ; 相对湿度: 5%~90% (无凝露)
尺寸 (长×宽×高)	15×100×80 (mm)


15.3.2. SRE5034 接线图

5V单端接法



注: L1, L2, L3, L4 为 24V 单端输入通道, Q1~Q4 为 NPN 型输出通道, 图中接线示例仅代表差分以及单端接法, 不是指每个通道只能限于图中接法。

15.3.3. SRE5042 接线图



15.4.指示灯说明

15.4.1. SRE5012 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
5V（绿色）	5V 指示灯电源输出指示灯： 亮：电源输出正常 灭：电源输出异常
Q1（绿色）	亮：通道 1 门控输出 灭：通道 1 门控无输出
Q2（绿色）	亮：通道 2 门控输出 灭：通道 2 门控无输出
A1	通道 1， A 相输入指示
B1	通道 1， B 相输入指示
C1	通道 1， C 相输入指示
A2	通道 2， A 相输入指示
B2	通道 2， B 相输入指示
C2	通道 2， C 相输入指示
L1	L1 输入指示
L2	L2 输入指示
L3	L3 输入指示
L4	L4 输入指示

15.4.2. SRE5034 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
5V（绿色）	5V 指示灯电源输出指示灯： 亮：电源输出正常 灭：电源输出异常
Q1（绿色）	亮：通道 1 门控有输出 灭：通道 1 门控无输出
Q2（绿色）	亮：通道 2 门控有输出 灭：通道 2 门控无输出
Q3（绿色）	亮：通道 3 门控有输出 灭：通道 3 门控无输出
Q4（绿色）	亮：通道 4 门控有输出 灭：通道 4 门控无输出
A1	通道 1， A 相输入指示
B1	通道 1， B 相输入指示
C1	通道 1， C 相输入指示
A2	通道 2， A 相输入指示
B2	通道 2， B 相输入指示
C2	通道 2， C 相输入指示
A3	通道 3， A 相输入指示
B3	通道 3， B 相输入指示
C3	通道 3， C 相输入指示
A4	通道 4， A 相输入指示
B4	通道 4， B 相输入指示
C4	通道 4， C 相输入指示
L1	L1 输入指示
L2	L2 输入指示
L3	L3 输入指示

L4	L4 输入指示
----	---------

15.4.3. SRE5042 指示灯说明

指示灯	说明
PWR（绿色）	模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
D1	轴 1，D1+/D1-有信号时指示灯点亮，否则熄灭
D2	轴 2，D2+/D2-有信号时指示灯点亮，否则熄灭

15.5.模块端子说明

15.5.1. SRE5012 端子说明

端子	含义
A1+/A1-	通道 1, A 相输入端
B1+/B1-	通道 1, B 相输入端
C1+/C1-	通道 1, C 相输入端
L1_24V/COM1	LATCH1 输入端
A2+/A2-	通道 2, A 相输入端
B2+/B2-	通道 2, B 相输入端
C2+/C2-	通道 2, C 相输入端
L2_24V/COM2	LATCH2 输入端
A1	通道 1, A 相输入端
B1	通道 1, B 相输入端
C1	通道 1, C 相输入端
COM3	通道 1 A, B, C 相输入公共端 COM
A2	通道 2, A 相输入端
B2	通道 2, B 相输入端
C2	通道 2, C 相输入端
COM4	通道 2 A, B, C 相输入公共端 COM
L_24V/COM5	LATCH3 输入端
L_24V/COM6	LATCH4 输入端
Q1	通道 1 门控输出, NPN
Q2	通道 2 门控输出, NPN
5V/0V	5V DC 电源输出端

15.5.2. SRE5034 端子说明

端子	含义
A1+/A1-	通道 1, A 相差分输入端
B1+/B1-	通道 1, B 相差分输入端
C1+/C1-	通道 1, C 相差分输入端
A2+/A2-	通道 2, A 相差分输入端
B2+/B2-	通道 2, B 相差分输入端
C2+/C2-	通道 2, C 相差分输入端
A3+/A3-	通道 3, A 相差分输入端
B3+/B3-	通道 3, B 相差分输入端
C3+/C3-	通道 3, C 相差分输入端
A4+/A4-	通道 4, A 相差分输入端
B4+/B4-	通道 4, B 相差分输入端
C4+/C4-	通道 4, C 相差分输入端
L1_24V	LATCH1 输入端
L2_24V	LATCH2 输入端
L3_24V	LATCH3 输入端
L4_24V	LATCH4 输入端
COM	LATCH 输入公共端 COM
5V/0V	5V DC 电源输出端。
Q1	通道 1 门控输出, NPN
Q2	通道 2 门控输出, NPN
Q3	通道 3 门控输出, NPN
Q4	通道 4 门控输出, NPN

15.5.3. SRE5042 端子说明

端子	含义
CS1+/CS1-	轴 1 SSI 编码器接口，差分信号传输方式：RS422
D1+/D1-	
CL1+/CL1-	
CS2+/CS2-	轴 2 SSI 编码器接口，差分信号传输方式：RS422
D2+/D2-	
CL2+/CL2-	
+5V/0V	5V DC 电源输出端

15.6.RXPDO 参数说明

15.6.1. SRE5012 RXPDO 参数说明

输入参数	数据类型	含义
CHx		
Frequency	UDINT	当前输入频率，单位 Hz。只精确到个位数，如对于 10KHz 测量信号，数值显示为 10000。
Counter value	UDINT	当前计数值，最高位为符号位（实际为有符号数据）。
C Latch value	UDINT	根据配置，在 C 相锁存的当前计数值。
CHx Status		
Input A	BOOL	A 相输入
Input B	BOOL	B 相输入
Input C	BOOL	C 相输入
Counter overflow	BOOL	1: 当前计数值上溢出 0: 计数值上溢出后，继续向上计数值超过 5000。
Counter underflow	BOOL	1: 当前计数值下溢出 0: 计数值下溢出后，继续向下计数值超过 5000
Set counter done	BOOL	1: 有效设置计数器当前计数值 0: Set counter 为 0
Latch C valid	BOOL	1: C 相输入锁存标志位 0: 未进行锁存；
Gate Output Status	BOOL	1: 门控输出有效 0: 门控输出无效
其他		
Latch1	BOOL	1: Latch1 通道有信号输入 0: Latch1 通道无信号输入
Latch1 valid	BOOL	1: Latch1 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch1 value	UDINT	根据配置，Latch1 信号锁存的当前计数值
Latch2	BOOL	1: Latch2 通道有信号输入 0: Latch2 通道无信号输入
Latch2 valid	BOOL	1: Latch2 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch2 value	UDINT	根据配置，Latch2 信号锁存的当前计数值
Latch3	BOOL	1: Latch3 通道有信号输入 0: Latch3 通道无信号输入
Latch3 valid	BOOL	1: Latch3 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch3 value	UDINT	根据配置，Latch3 信号锁存的当前计数值
Latch4	BOOL	1: Latch4 通道有信号输入 0: Latch4 通道无信号输入
Latch4 valid	BOOL	1: Latch4 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存

输入参数	数据类型	含义
Latch4 value	UDINT	根据配置，Latch4 信号锁存的当前计数值

15.6.2. SRE5034 RXPDO 参数说明

输入参数	数据类型	含义
CHx		
Counter value	UDINT	当前计数值，最高位为符号位（实际为有符号数据）
C Latch value	UDINT	根据配置，在 C 相锁存的当前计数值
CHx Status		
input A	BOOL	A 相输入
input B	BOOL	B 相输入
input C	BOOL	C 相输入
Counter overflow	BOOL	1: 当前计数值上溢出 0: 计数值上溢出后，继续向上计数值超过 5000.
Counter underflow	BOOL	1: 当前计数值下溢出 0: 计数值下溢出后，继续向下计数值超过 5000.
Set counter done	BOOL	1: 有效设置计数器当前计数值 0: Set counter 为 0
Latch C valid	BOOL	1: C 相输入锁存标志位 0: 未进行锁存
其他		
Latch1	BOOL	1: Latch1 通道有信号输入 0: Latch1 通道无信号输入
Latch1 valid	BOOL	1: Latch1 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch1 value	UDINT	根据配置，Latch1 信号锁存的当前计数值
Latch2	BOOL	1: Latch2 通道有信号输入 0: Latch2 通道无信号输入
Latch2 valid	BOOL	1: Latch2 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch2 value	UDINT	根据配置，Latch2 信号锁存的当前计数值
Latch3	BOOL	1: Latch3 通道有信号输入 0: Latch3 通道无信号输入
Latch3 valid	BOOL	1: Latch3 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存
Latch3 value	UDINT	根据配置，Latch3 信号锁存的当前计数值
Latch4	BOOL	1: Latch4 通道有信号输入 0: Latch4 通道无信号输入
Latch4 valid	BOOL	1: Latch4 信号锁存成功标志位 0: 未进行锁存；
Latch4 value	UDINT	根据配置，Latch4 信号锁存的当前计数值

15.6.3. SRE5042 PXPDO 参数说明

参数	数据类型	含义
Counter value CH1	DINT	轴 1 当前角度位置
Counter value CH2	DINT	轴 2 当前角度位置
Round CH1	DINT	轴 1 当前圈数
Round CH2	DINT	轴 2 当前圈数

15.7.TXPDO 参数说明

15.7.1. SRE5012 TXPDO 参数说明

参数	数据类型	含义
CHx		
Set counter value	UDINT	当前计数值设置值
Freq Update Time	UDINT	频率更新时间；范围：0~2.5s，设置值建议比输入信号频率周期至少大 4~5 倍，单位：ms。
Config Data	Byte	Bit0~Bit7 设置模块工作方式配置； Bit8 为 0 时，门控选择计数通道 1 进行比较输出；为 1 时，门控选择计数通道 2 进行比较输出。 Bit9 为 1 时，使能 C 相上升沿清零计数。 Bit10 为 1 时，使能 C 相下降沿清零计数。
Set counter	Bit	上升沿将 Set counter value 设置到当前计数值 Counter value
Enable latch C	Bit	1：在 C 相输入上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Clear cnt val	Bit	清除通道计数值
Clear flow flag	Bit	清除通道上溢出和下溢出标志
Gate threshold0	UDINT	门控比较值 0
Gate threshold1	UDINT	门控比较值 1
Latchx Ctrl		
ConfigData	Byte	锁存方式配置
Enable latch extern on positive edge	Bit	1：在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意触发模式由 ConfigData 的 Bit1 设置。
Enable latch extern on negative edge	Bit	1：在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意触发模式由 ConfigData 的 Bit2 设置。

15.7.2. SRE5034 TXPDO 参数说明


参数	数据类型	含义
CHx		
Set counter value	UDINT	当前计数值设置值
ConfigData	Byte	Bit0~Bit7 设置模块工作方式配置
Set counter	Bit	上升沿将 Set counter value 设置到当前计数值 Counter value
Enable latch C	Bit	1: 在 C 相输入上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Clear cnt val	Bit	清除通道计数值
Clear flow flag	Bit	清除通道上溢出和下溢出标志
Gate threshold0	UDINT	门控比较值 0
Gate threshold1	UDINT	门控比较值 1
Latchx Ctrl		
ConfigData	Byte	锁存方式配置
Enable latch extern on positive edge	Bit	1: 在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Enable latch extern on negative edge	Bit	1: 在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。

15.7.3. SRE5042 TXPDO 参数说明

参数	数据类型	含义
ConfigData	UINT	Bit0 0: 轴 1 Dual code 1: 轴 1 Gray code Bit2~Bit1, 轴 1 设置 SSI 波特率 00: 125K Baud 01: 250K Baud 10: 500K Baud 11: 1MHz Baud Bit3: 预留 Bit4 0: 轴 2 Dual code 1: 轴 2 Gray code Bit6~Bit5, 轴 2 设置 SSI 波特率 00: 125K Baud 01: 250K Baud 10: 500K Baud 11: 1MHz Baud Bit7~Bit15 预留
Coder Resolution CH1	USINT	轴 1 单圈分辨率, 如 10 位, 12.....
Coder continuous round CH1	USINT	轴 1 连续圈数所占位数, 如 10 位 (1024 圈), 12 位 (4096 圈)
Coder Resolution CH2	USINT	轴 2 单圈分辨率, 如 10 位, 12.....
Coder continuous round CH2	USINT	轴 2 连续圈数所占位数, 如 10 位 (1024 圈), 12 位 (4096 圈)

15.8.参数配置说明（通道）


15.8.1. SRE5012



工作模式				
工作模式	位	Bit1	Bit0	
	AB 相正交 4 倍频计数	0	0	
	AB 相正交单倍频计数	0	1	
	脉冲+方向计数 (A: 脉冲 B: 方向, B 高电平减计数, 低电平加计数)	1	0	
工作信号				
工作信号	位	Bit3	Bit2	
	5V	0	0	
	24V	0	1	
门控输出配置				
门控模式	位	Bit6	Bit5	Bit4
	门控输出模式 1	0	0	1
	门控输出模式 2	0	1	1
	门控输出模式 3	1	0	1
	门控输出模式 4	1	1	1
滤波配置				
滤波配置	位	Bit7		
	关闭滤波	0		
	开启滤波	1		
门控输出比较通道选择				
门控输出比较通道选择	位	Bit8		

门控输出选择通道 1	0	
门控输出选择通道 2	1	
C 相清零配置		
位	Bit10	Bit9
C 相清零配置		
关闭 C 相清零使能	0	0
C 相上升沿清零使能	0	1
C 相下降沿清零使能	1	0

15.8.2. SRE5034



工作模式				
工作模式 \ 位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
AB 相正交 4 倍频计数	---	---	0	0
AB 相正交单倍频计数	---	---	0	1
脉冲+方向计数 (A: 脉冲 B: 方向, B 高电平减计数, 低电平加计数)	---	---	1	0
门控输出配置				
门控模式 \ 位	Bit6	Bit5	Bit4	
门控输出模式 1	0	0	1	
门控输出模式 2	0	1	1	
门控输出模式 3	1	0	1	
门控输出模式 4	1	1	1	
滤波配置				
滤波配置 \ 位	Bit7			
关闭滤波	0			
开启滤波	1			

15.9.参数配置说明(Latch)

- ConfigData
- Enable latch extern on positive edge
- Enable latch extern on negative edge

15.9.1. SRE5012

锁存方式配置	
值 \ 位	Bit0
Latch 通道对计数通道 1 进行锁存	0
Latch 通道对计数通道 2 进行锁存	1
上升沿锁存触发模式	
值 \ 位	Bit1
使能后只锁存一次	0
使能后连续多次锁存	1
下降沿锁存触发模式	
值 \ 位	Bit2
使能后只锁存一次	0
使能后连续多次锁存	1

参数	数据类型	含义
Latchx Ctrl		
ConfigData	Byte	锁存方式配置
Enable latch extern on positive edge	Bit	1：在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意触发模式由 ConfigData 的 Bit1 设置。
Enable latch extern on negative edge	Bit	1：在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意触发模式由 ConfigData 的 Bit2 设置。

15.9.2. SRE5034

锁存方式配置				
值 \ 位	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Latch 通道对计数通道 1 进行锁存	---	---	---	0
Latch 通道对计数通道 2 进行锁存	---	---	---	1
Latch 通道对计数通道 3 进行锁存	---	---	1	0
Latch 通道对计数通道 4 进行锁存	---	---	1	1

参数	数据类型	含义
Latchx Ctrl		
ConfigData	BYTE	锁存方式配置
Enable latch extern on positive edge	BIT	1：在 Latch 上升沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。
Enable latch extern on negative edge	BIT	1：在 Latch 下降沿锁存 Counter value 到 Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置 0 该参数后重新置 1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。


15.10. 门控输出模式说明

15.10.1. 门控输出模式 1

在比较值和计数器上限之间进行比较：

门控比较值 $0 < \text{计数器值} < \text{计数器上限}$ （即 $2^{32}-1$ ）：门控（即 Q 通道）进行输出。

计数器下限（即 0） $< \text{计数器值} < \text{门控比较值 0}$ ：门控（即 Q 通道）不输出。




注意：设置门控比较值 1 的值必须大于门控比较值 0，否则输出异常。

15.10.2. 门控输出模式 2

在比较值和计数器上限之间进行比较：

门控比较值 $0 < \text{计数器值} < \text{计数器上限}$ （即 $2^{32}-1$ ）：门控（即 Q 通道）不输出。

计数器下限（即 0） $< \text{计数器值} < \text{门控比较值 0}$ ：门控（即 Q 通道）进行输出。




注意：设置门控比较值 1 的值必须大于门控比较值 0，否则输出异常。

15.10.3. 门控输出模式 3

在比较值 0 和比较值 1 之间进行比较：

门控比较值 0 < 计数器值 < 门控比较值 1：门控（即 Q 通道）进行输出。

计数器下限（即 0）< 计数器值 < 门控比较值 0，或门控比较值 1 < 计数器值 < 上限值（即 $2^{32}-1$ ）：门控（即 Q 通道）不输出。




注意：设置门控比较值 1 的值必须大于门控比较值 0，否则输出异常。

15.10.4. 门控输出模式 4

在比较值 0 和比较值 1 之间进行比较：

门控比较值 0 < 计数器值 < 门控比较值 1：门控（即 Q 通道）不输出。

计数器下限（即 0）< 计数器值 < 门控比较值 0，或门控比较值 1 < 计数器值 < 上限值（即 $2^{32}-1$ ）：门控（即 Q 通道）进行输出。



注意：设置门控比较值 1 的值必须大于门控比较值 0，否则输出异常。


16. 高速脉冲输出模块 SRE5234

4 轴 PTO 输出、NPN 型输出，单端最大 400KHZ，差分输出最大 1MHZ，通过 XML 文件可配置相关参数。

16.1. 电气规格

型号	SRE5234
技术规格	
高速脉冲输出通道	4 通道
总线 5VDC 消耗电流	218.9mA
信号输出	NPN 型输出
	差分 5V，最大 1MHz
	单端，24V 最大 200KHz 或 5V 最大 400KHz
信号类型	脉冲+方向
隔离	
通道与总线之间	有
显示指示	电源供电绿色 LED 显示
系统电源诊断和警告	支持
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）
尺寸（长×宽×高）	30×80×100（mm）

16.2.电气接线图



16.3.接线端子说明

端子	含义
P1+	轴 1 差分输出，脉冲正信号
P1-	轴 1 差分输出，脉冲负信号
D1+	轴 1 差分输出，方向正信号
D1-	轴 1 差分输出，方向负信号
P2+	轴 2 差分输出，脉冲正信号
P2-	轴 2 差分输出，脉冲负信号
D2+	轴 2 差分输出，方向正信号
D2-	轴 2 差分输出，方向负信号
P3+	轴 3 差分输出，脉冲正信号
P3-	轴 3 差分输出，脉冲负信号
D3+	轴 3 差分输出，方向正信号
D3-	轴 3 差分输出，方向负信号
P4+	轴 4 差分输出，脉冲正信号
P4-	轴 4 差分输出，脉冲负信号
D4+	轴 4 差分输出，方向正信号
D4-	轴 4 差分输出，方向负信号
P1	轴 1 单端输出，脉冲信号
D1	轴 1 单端输出，方向信号
P2	轴 2 单端输出，脉冲信号
D2	轴 2 单端输出，方向信号
P3	轴 3 单端输出，脉冲信号
D3	轴 3 单端输出，方向信号
P4	轴 4 单端输出，脉冲信号
D4	轴 4 单端输出，方向信号
M	单端输出公共端

16.4.指示灯说明

指示灯	含义
PWR（绿色）	模块电源指示灯， 亮：模块供电正常 灭：模块未供电或者供电异常
RUN（绿色）	通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常
P1	轴 1 脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
P2	轴 2 脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
P3	轴 3 脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
P4	轴 4 脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
D1	轴 1 方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
D2	轴 2 方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
D3	轴 3 方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。
D4	轴 4 方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。

16.5.COE 参数说明

解决方案资源管理器

搜索解决方案资源管理器(Ctrl+)

renyi

SYSTEM

MOTION

PLC

SAFETY

C++

ANALYTICS

I/O

Devices

Device 5 (EtherCAT)

Image

Image-Info

SyncUnits

Inputs

Outputs

InfoData

Box 1 (SRE8200)

InfoData

Box 2 (SRE5234)

ID

Axis1 Input

Axis2 Input

Axis3 Input

renyi MAIN 对象浏览器

General EtherCAT DC Process Data Startup **CoE - Online** Online

Update List

Auto Update Single Update Show Offline Data

Advanced...

Add to Startup...

Online Data

Module OD (AoE Port): 0

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x00000002 (2)
1008	Device name	RO	ECT-DEV
1009	Hardware version	RO	1.1
100A	Software version	RO	1.0
1018:0	Identity	RO	> 4 <
1C32:0	SM output parameter		> 32 <
1C33:0	SM input parameter		> 32 <
2004:0	Err	RO	> 1 <

Name	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	User...	Linked to
ID	0	UINT	2.0	39.0	Input	0	
M_Status	0x80	BYTE	1.0	41.0	Input	0	
M_Pos_Relative	0	DINT	4.0	42.0	Input	0	


参数	数据类型	说明
2004:01	Err 24v_nf	Bit0: 1: 通道 24V 供电异常 0: 正常

16.6.PDO 参数说明

项目	子项目	数据类型	含义
Axis (1-4) Input	M_Status	Byte	模块的状态。 M_Status[6:0]: 000_0000: 模块在空闲状态 000_0010: 模块运行状态; 000_0110: 模块软件急停状态; 000_1000: 模块脉冲发送完成状态; 1xx_xxxx: 启动运行标志。 M_Status[6]: 模块启动运行标志位, M_ctrl 由 0 置 1, 该标志信号置 1, 只有控制器 Mctrl 的 Bit6 写 1 才可以清该标志信号。 M_Status[7]: 0: 无效 1: Mctrl RUN 指令复位后, 待检测到该标志为 1, 置位 Mctrl RUN 指令, 模块启动脉冲输出 周期同步位置模式下, 固定为运行状态。
	M_Pos_Relative	DINT	运行相对位置。
	M_Spd	UDINT	模块当前速度 (周期同步位置模式下需小于 1MHz)。
	M_ERROR	Byte	0: 正常 Bit0: 起始速度大于运行速度。 Bit2: 模式错误
Axis (1-4) Output	M_Ctrl	Byte	Bit0: RUN, 指令运行使能, 上升沿, 运行, 下降沿, 停止。 Bit1: UPDATE, 置 1 有效, 更新电机运行过程中运行参数(AccTime、DecTime、Spdss、Spdset、Posset 参数) Bit2: ESTOP, 指令急停, 模块收到该指令, 立刻停止脉冲输出, 中间没有加减速。默认为 0, 需要急停时, 该位置 1, 在下次运行之前该位要复位为 0 Bit3: 保留; Bit4: 报警清除。 Bit5: 速度模式方向位, 速度模式下, 控制方向正转或反转。 Bit6: 运行标志清除, 模块完成启动, M_Status[6]会置位, PLC 检测到该标志信号为 1 (闭环检测), 则模块成功发送脉冲, 在下一次需要发送脉冲的时候, 通过该清除指令清零该运行标志, 启动下一次运行检测。 Bit7: 周期同步位置模式下置 1 清零 M_Pos_Relative 相对位置, 其余模式保留
	Work_Mode	Byte	0: 相对位置输出模式 1: 速度模式 3: 周期同步位置模式 (需将模块配置为 DC 同步模式)

项目	子项目	数据类型	含义
			其他：保留 注意：改变工作模式 WorkMode，必须 M_Ctrl=0。
	AccTime	UINT	加速时间(ms). 用于设置加速度 注：周期同步位置模式下无效。
	DecTime	UINT	减速时间(ms). 用于设置减速度 注：周期同步位置模式下无效。
	SpdSs	UDINT	用户设定的起始速度或停止速度(Hz)，数据范围 0~4000000 注：周期同步位置模式下无效。
	SpdSet	UDINT	用户设定的运行速度(Hz)，数据范围 0~4000000 注：周期同步位置模式下无效。
	PosSet	DINT	用户设定位置，单位为脉冲数。 周期同步位置模块下时为 EtherCAT 总线周期内需要发送的脉冲个数。

配置模块 DC 同步模式：




17. 使用示例

17.1.SRE8200 耦合器与倍福主站通讯使用说明

17.1.1. 通信连接

通讯连接示意图，如下图所示：




17.1.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE1116	1 个	数字量输入模块
SRE2116	1 个	数字量输出模块
SRE3204	1 个	模拟量输入模块
SRE4204	1 个	模拟量输出模块
网线	若干	
24V 开关电源	1 个	


17.1.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为“C:\TwinCAT3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.1.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 SRE8200 及其扩展 IO 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan，如下图所示：




成功扫描上来的模块，如下图所示：



17.1.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择要监控的数据进行监控：

数字量输入输出：




The screenshot shows the '对象浏览器' (Object Browser) and 'ADS Symbol Watch' windows. The '对象浏览器' window lists 16 channels, all of which are online. The 'ADS Symbol Watch' window displays the current values for these channels, all of which are 1.

Name	[X]	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
Channel 1		0	BIT	0.1	39.0	Outp...	
Channel 2		0	BIT	0.1	39.1	Outp...	
Channel 3		1	BIT	0.1	39.2	Outp...	
Channel 4		1	BIT	0.1	39.3	Outp...	
Channel 5		1	BIT	0.1	39.4	Outp...	
Channel 6		1	BIT	0.1	39.5	Outp...	
Channel 7		1	BIT	0.1	39.6	Outp...	
Channel 8		1	BIT	0.1	39.7	Outp...	
Channel 9		1	BIT	0.1	40.0	Outp...	
Channel 10		1	BIT	0.1	40.1	Outp...	
Channel 11		1	BIT	0.1	40.2	Outp...	
Channel 12		1	BIT	0.1	40.3	Outp...	
Channel 13		1	BIT	0.1	40.4	Outp...	
Channel 14		1	BIT	0.1	40.5	Outp...	
Channel 15		1	BIT	0.1	40.6	Outp...	
Channel 16		1	BIT	0.1	40.7	Outp...	

Symbol	Value	Type
Channel 1	0	BIT
Channel 2	0	BIT
Channel 3	1	BIT
Channel 4	1	BIT
Channel 5	1	BIT
Channel 6	1	BIT
Channel 7	1	BIT
Channel 8	1	BIT
Channel 9	1	BIT
Channel 10	1	BIT
Channel 11	1	BIT
Channel 12	1	BIT
Channel 13	1	BIT
Channel 14	1	BIT
Channel 15	1	BIT
Channel 16	1	BIT

模拟量输入输出：



The screenshot shows the '对象浏览器' (Object Browser) and 'ADS Symbol Watch' windows. The '对象浏览器' window lists 4 channels, all of which are online. The 'ADS Symbol Watch' window displays the current values for these channels: Channel 1 is 32000, Channel 2 is 16000, Channel 3 is 32000, and Channel 4 is 3.

Name	[X]	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
Channel 1		32000	INT	2.0	39.0	Outp...	
Channel 2		16000	INT	2.0	41.0	Outp...	
Channel 3		32000	INT	2.0	43.0	Outp...	
Channel 4		0	INT	2.0	45.0	Outp...	

Symbol	Value	Type
Channel 1	32000	INT
Channel 2	16000	INT
Channel 3	32000	INT
Channel 4	3	INT

17.2.SRE2116 与 TwinCAT3 通讯示例

本示例简单介绍 SRE8200 耦合器连接 SRE2116 和 SRE1016，通过倍福对其进行数据的监控。数字量输入和数字量输出可参考本示例进行连接使用。

17.2.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：



17.2.2. 硬件配置


硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE2116	1 个	高性能数字量输出模块
SRE1016	1 个	高性能数字量输入模块
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	

17.2.3. 安装 XML 文件


安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.2.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 ECT 耦合器 SRE8200 及其扩展 IO 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：



成功扫描上来的模块，如下图所示：



17.2.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择要监控的数据进行监控：

Name	[X]	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
Channel 1		0	BIT	0.1	39.0	Outp...	
Channel 2		0	BIT	0.1	39.1	Outp...	
Channel 3		1	BIT	0.1	39.2	Outp...	
Channel 4		1	BIT	0.1	39.3	Outp...	
Channel 5		1	BIT	0.1	39.4	Outp...	
Channel 6		1	BIT	0.1	39.5	Outp...	
Channel 7		1	BIT	0.1	39.6	Outp...	
Channel 8		1	BIT	0.1	39.7	Outp...	
Channel 9		1	BIT	0.1	40.0	Outp...	
Channel 10		1	BIT	0.1	40.1	Outp...	
Channel 11		1	BIT	0.1	40.2	Outp...	
Channel 12		1	BIT	0.1	40.3	Outp...	
Channel 13		1	BIT	0.1	40.4	Outp...	
Channel 14		1	BIT	0.1	40.5	Outp...	
Channel 15		1	BIT	0.1	40.6	Outp...	
Channel 16		1	BIT	0.1	40.7	Outp...	

Symbol	Value	Type
Channel 1	0	BIT
Channel 2	0	BIT
Channel 3	1	BIT
Channel 4	1	BIT
Channel 5	1	BIT
Channel 6	1	BIT
Channel 7	1	BIT
Channel 8	1	BIT
Channel 9	1	BIT
Channel 10	1	BIT
Channel 11	1	BIT
Channel 12	1	BIT
Channel 13	1	BIT
Channel 14	1	BIT
Channel 15	1	BIT
Channel 16	1	BIT

17.3.SRE3204 通讯示例

17.3.1. 与 TwinCAT3 通讯示例

本示例简单介绍 SRE8200 耦合器连接 SRE3204 和 SRE4204，通过倍福对其进行数据的监控。模拟量输入和模拟量输出可参考本示例进行连接使用。

17.3.1.1.通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：




17.3.1.2.硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE3204	1 个	高性能模拟量输入模块
SRE4204	1 个	高性能模拟量输出模块
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	


17.3.1.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.3.1.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 SRE8200 及其扩展 IO 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：



成功扫描上来的模块，如下图所示：



17.3.1.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择要监控的数据进行监控：

TwinCAT Project1

对象浏览器

Name	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
Channel 1	32000	INT	2.0	39.0	Outp...	
Channel 2	0	INT	2.0	41.0	Outp...	
Channel 3	0	INT	2.0	43.0	Outp...	
Channel 4	0	INT	2.0	45.0	Outp...	

模拟量输出

ADS Symbol Watch

Symbol	Value	Type
Channel 1	32001	INT
Channel 2	3	INT
Channel 3	2	INT
Channel 4	2	INT

模拟量输入

17.3.2. 与欧姆龙通讯示例

本示例简单介绍 SRE8200 耦合器连接 SRE3204 和 SRE4204，通过欧姆龙对其进行数据的监控。模拟量输入和模拟量输出模块可参考本示例进行连接使用。

17.3.2.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：



17.3.2.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：


硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 Sysmac Studio 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE3204	1 个	高性能模拟量输入模块
SRE4204	1 个	高性能模拟量输出模块
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	

17.3.2.3.新建工程安装 XML 文件


(1) 新建工程，选择所使用的 CPU 型号，本次示例使用 NX1P2-9024DT



(2) 新建一个空白工程后，安装 XML 文件



(3) 安装完成后可下拉查看已安装的 XML 文件





17.3.2.4. 组态工程


- (4) 把编程电脑与欧姆龙控制器建立连接，本示例中欧姆龙控制器的 IP 地址为 192.168.250.1，编程电脑的 IP 地址为 192.168.250.111。测试编程电脑与欧姆龙控制器是否已经通讯正常，如下图所示：



- (5) 编程电脑与控制器通讯正常后，把控制器设置在线状态，并把耦合器及所连接的扩展模块扫描到 Sysmac Studio 上




(6) 扫描成功后传送到 CPU 中



17.3.2.5.数据监控


(7) 点击 I/O 映射，对所连接的模块进行数据监控



17.4.SRE3522 与 TwinCAT3 通讯示例

17.4.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：




17.4.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE3522	1 个	模拟量快速采集模块
信号发生器	1 个	
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	


17.4.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.4.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 SRE8200 及其扩展 IO 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：



成功扫描上来的模块，如下图所示：



17.4.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择所需通道，进行数据监控：

解决方案资源管理器

搜索解决方案资源管理器(Ctrl+)

解决方案: renyi (1 个项目)

renyi

SYSTEM

MOTION

PLC

SAFETY

C++

ANALYTICS

I/O

Devices

Device 4 (EtherCAT)

Image

Image-Info

SyncUnits

Inputs

Outputs

InfoData

Box 1 (SRE8200)

InfoData

Box 2 (SRE3522)

Ch1 CycleCount

Ch1 Sample 0

Ch1 Sample 1

Ch1 Sample 2

Ch1 Sample 3

Ch1 Sample 4

Ch1 Sample 5

Ch1 Sample 6

Ch1 Sample 7

Ch1 Sample 8

Ch1 Sample 9

Ch1 Sample 10

Ch1 Sample 11

Ch1 Sample 12

Ch1 Sample 13

Ch1 Sample 14

Ch1 Sample 15

Ch1 Sample 16

Ch1 Sample 17

Ch1 Sample 18

renyi - 对象浏览器

General EtherCAT DC/Oversampling Process Data Online

Operation Mode: 2 Channels

Sync Unit Cycle Time (µs): 1000

Oversampling Factor: 100

Sample Cycle Time (µs): 10

3 通道数选择

4 周期时间

5 每个周期采样的次数

6 每次采样的周期


Name	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	User...	Linked to
Ch1 CycleCount	100	UINT	2.0	58.0	Input	0	通道1实际采样次数
Ch1 Value	31997	INT	2.0	60.0	Input	0	通道1每通道采样的数据
Ch1 Value	31996	INT	2.0	62.0	Input	0	
Ch1 Value	31994	INT	2.0	64.0	Input	0	
Ch1 Value	31994	INT	2.0	66.0	Input	0	
Ch1 Value	31996	INT	2.0	68.0	Input	0	
Ch1 Value	31994	INT	2.0	70.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	72.0	Input	0	
Ch1 Value	32007	INT	2.0	74.0	Input	0	
Ch1 Value	32003	INT	2.0	76.0	Input	0	
Ch1 Value	32008	INT	2.0	78.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	80.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	82.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	84.0	Input	0	
Ch1 Value	31996	INT	2.0	86.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	88.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	90.0	Input	0	
Ch1 Value	32000	INT	2.0	92.0	Input	0	
Ch1 Value	32006	INT	2.0	94.0	Input	0	
Ch1 Value	32000	INT	2.0	96.0	Input	0	
Ch1 Value	32004	INT	2.0	98.0	Input	0	
Ch1 Value	32000	INT	2.0	100.0	Input	0	
Ch1 Value	32001	INT	2.0	102.0	Input	0	
Ch1 Value	32006	INT	2.0	104.0	Input	0	
Ch1 Value	32002	INT	2.0	106.0	Input	0	
Ch1 Value	32003	INT	2.0	108.0	Input	0	

17.5.SRE6004 与 TwinCAT3 通讯示例

本示例介绍 SRE8200 耦合器连接 SRE6004 串口模块的简单使用，通过倍福对 SRE6004 串口模块进行数据监控，实现 SRE6004 作为主站、从站、自由口模式下进行数据交互，SRE6002 可参考本示例进行连接。

17.5.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：




17.5.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE6004	1 个	高性能串口模块
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	


17.5.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.5.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 SRE8200 及连接的串口模块 SRE6004 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：



成功扫描上来的模块，如下图所示：




17.5.5. SRE6004 进行 Modbus RTU 通讯


本示例以 SRE6004 上的 COM1 与 COM3 进行 Modbus RTU 通讯来说明，以 RS232 连接方式进行，COM1 设置为 Modbus RTU 主站，COM3 做从站，交互数据如下：

(1) 将 COM1 主站与 COM3 从站相关配置添加


1. COM1 配置成 Modbus RTU 主站，添加主站参数配置如下图所示：




2. COM3 配置成 Modbus RTU 从站，根据添加的读写字节数确定从站读写地址，从站模块允许主站读操作的数据区域为 40001~40017；允许主站写操作的数据区域为 40257~40273，参数配置如下图所示：




(2) 配置好后点击刷新 IO，然后查看模块的状态是否为 OP 状态，如果是 OP 状态，则配置正确，否则配置错误。




(3) 配置 COM1、COM3 的通讯参数，参数配置应相同否则无法正常通讯，如下图所示：





(4) 配置 COM3 从站的站地址



(5) 设置 COM1 主站访问 COM3 从站数据

Object Browser Table:

Name	Online	Type	S
Slave ID	1	USINT	1
Addr	256	UINT	2
Output Datas 1	0	UINT	2
Output Datas 2	0	UINT	2
Output Datas 3	0	UINT	2
Output Datas 4	0	UINT	2
Output Datas 5	0	UINT	2
Output Datas 6	0	UINT	2
Output Datas 7	0	UINT	2
Output Datas 8	0	UINT	2
Output Datas 9	0	UINT	2
Output Datas 10	0	UINT	2
Output Datas 11	0	UINT	2
Output Datas 12	0	UINT	2
Output Datas 13	0	UINT	2
Output Datas 14	0	UINT	2
Output Datas 15	0	UINT	2
Output Datas 16	0	UINT	2


Object Browser Table:

Name	Online	Type
Slave ID	1	USINT
Addr	0	UINT



访问从站的站地址
需与设置的从站站地址一致

访问从站数据地址
例如：40001，则填0
40020，则填19

(6) 配置 COM1 通讯参数后查看模块状态，状态显示 1 表示通讯正常，数据能正常发送：




(7) 以上配置完成后可进行数据收发：




17.5.6. SRE6004 进行自由口通讯

本示例以 SRE6004 上的 COM1 与 COM2 进行自由口通讯来说明，以 RS232 连接方式进行，COM1 发送数据，COM2 接收数据，交互数据如下：


(1) 将 COM1、COM2 配置为自由口模式，参数配置如下图所示：




配置好后点击刷新 IO，然后查看模块的状态是否为 OP 状态，如果是 OP 状态，则配置正确，否则配置错误。



(2) 配置 COM1，COM2 通讯参数，COM1，COM2 进行自由口通讯时，通讯参数的波特率，校验，停止位需要设置一致，否则无法正常通讯，如下图所示：





(3) 数据监控

Name	Online	Type	Size	>Add...	Linked to
Ctrl	0x00280001 (262...)	Ctrl_F31A...	4.0	79.0	
Transmit request	1	BIT	0.1	79.0	
Receive accepted	0	BIT	0.1	79.1	
Init request	0	BIT	0.1	79.2	
Put data	0	BIT	0.1	79.4	
Output length	40	UINT	2.0	81.0	
Data Out 0	11	USINT	1.0	83.0	
Data Out 1	22	USINT	1.0	84.0	
Data Out 2	33	USINT	1.0	85.0	
Data Out 3	88	USINT	1.0	86.0	
Data Out 4	190	USINT	1.0	87.0	
Data Out 5	223	USINT	1.0	88.0	
Data Out 6	164	USINT	1.0	89.0	
Data Out 7	66	USINT	1.0	90.0	
Data Out 8	33	USINT	1.0	91.0	
Data Out 9	46	USINT	1.0	92.0	
Data Out 10	43	USINT	1.0	93.0	
Data Out 11	3	USINT	1.0	94.0	
Data Out 12	3	USINT	1.0	95.0	
Data Out 13	0	USINT	1.0	96.0	
Data Out 14	32	USINT	1.0	97.0	
Data Out 15	4	USINT	1.0	98.0	
Data Out 16	228	USINT	1.0	99.0	
Data Out 17	44	USINT	1.0	100.0	
Data Out 18	67	USINT	1.0	101.0	
Data Out 19	0	USINT	1.0	102.0	
Data Out 20	0	USINT	1.0	103.0	
Data Out 21	0	USINT	1.0	104.0	
Data Out 22	0	USINT	1.0	105.0	
Data Out 23	0	USINT	1.0	106.0	
Data Out 24	0	USINT	1.0	107.0	
Data Out 25	0	USINT	1.0	108.0	
Data Out 26	0	USINT	1.0	109.0	
Data Out 27	6	USINT	1.0	110.0	
Data Out 28	35	USINT	1.0	111.0	
Data Out 29	3	USINT	1.0	112.0	
Data Out 30	3	USINT	1.0	113.0	
Data Out 31	2	USINT	1.0	114.0	

COM1发送数据

Symbol	Value	Type
Status	...	Status_65F96CD0
Status.Transmit Done	0	BIT
Status.Receive request	1	BIT
Status.Init accepted	0	BIT
Status.SndBuffer full	0	BIT
Status.PutData Done	0	BIT
Status.Input length	32	USINT
Status.Total input length	40	UINT
Data In 0	11	USINT
Data In 1	22	USINT
Data In 2	33	USINT
Data In 3	88	USINT
Data In 4	190	USINT
Data In 5	223	USINT
Data In 6	164	USINT
Data In 7	66	USINT
Data In 8	33	USINT
Data In 9	46	USINT
Data In 10	43	USINT
Data In 11	3	USINT
Data In 12	3	USINT
Data In 13	0	USINT
Data In 14	32	USINT
Data In 15	4	USINT
Data In 16	228	USINT
Data In 17	44	USINT
Data In 18	67	USINT
Data In 19	0	USINT
Data In 20	0	USINT
Data In 21	0	USINT
Data In 22	0	USINT
Data In 23	0	USINT
Data In 24	0	USINT
Data In 25	0	USINT
Data In 26	0	USINT
Data In 27	6	USINT
Data In 28	35	USINT
Data In 29	3	USINT
Data In 30	3	USINT
Data In 31	2	USINT

COM2接收数据

注：进行自由口通讯时，接收或者发送数据前建议先把串口进行初始化，串口初始化成功后需要把初始化控制字 Init request 置 0，否则串口不能正常收发数据。

发送数据：

- (1) 初始化串口，COM1 控制字 Init request 置 1，COM1 状态字 Init

accepted 显示为 1 时则初始化完成。

(2) 设置发送数据长度，COM1 控制字 Output length 写入 40。

(3) 把要发送的数据 1~32 依次写入到 Data Out 0-Data Out 31（每次最大只能把 32 个字节的数据写到发送缓存区中，如果发送的数据长度大于 32 个字节时则需要分批次把数据写到发送缓存区，然后再把数据一次性发送出去，例如：发送 40 个字节的数据，分 2 次写入到发送缓存区中，然后一次性把 40 个字节发送出去）

(4) 将 COM1 控制字 Transmit request 置 1，同时将控制字 Put data 置 1；

(5) 读取 COM1 状态字 PutData Done，当 PutData Done 为 1 时，32 字节已经成功写入发送缓存，将控制字 Put data 置 0；

(6) 把 33~40 依次写入 Data Out 0-Data Out 7，然后把控制字 Put data 置 1。

(7) 当 COM1 状态字 Transmit Done 为 1 时，当前数据帧发送成功，将控制字 Transmit request、Put data 置 0；完成当前帧发送。

接收数据：


(1) 当模块接收数据时，COM2 状态字 Receive request 为 1，Input length 为 32 表示当前可接收数据为 32，Total input length 总长度显示为 40；

(2) 读取 Data In 0-Data In 31 便可读取前 32 字节，将 COM2 控制字 Receive accepted 置 1，此时读取 COM2 状态字 Receive request 为 0 的时候，将 COM1 控制字 Receive accepted 置 0，置 0 后 COM1 状态字 Receive request 显示为 1，Input length 显示为 8，表示有 8 个字节数据要接收；


(3) 此时读取 Data In 0-Data In 7 便读取后 8 个字节，读取完以后把 COM1 控制字 Receive accepted 置 1，此时读取 COM1 状态字 Receive request 为 0 的时候将 COM2 控制字 Receive accepted 置 0，置 0 后 COM1 状态字 Receive request 显示为 0；当前数据帧接收完成。

17.5.7. SRE6004 做 Modbus 从站


(1) 将 COM1 设置为从站




(2) 配置 COM1 从站通讯参数



(3) 配置 ModbusMaster 主站的通讯参数，需要与 COM1 从站的配置相同，否则通讯失败




(4) 设置从站 ID



The screenshot shows the TwinCAT 3 software interface. On the left, the 'Object Browser' displays the project structure for 'renyi'. The 'Output Datas' are listed under 'Box 2 (SRE6004)'. The 'Slave ID' is set to 1. The 'Output Datas' are listed with their addresses and sizes:

Name	Online	Type	Size	Address
Slave ID	1	USINT	1.0	79.0
Output Datas 1	0	UINT	2.0	81.0
Output Datas 2	0	UINT	2.0	83.0
Output Datas 3	0	UINT	2.0	85.0
Output Datas 4	0	UINT	2.0	87.0
Output Datas 5	0	UINT	2.0	89.0
Output Datas 6	0	UINT	2.0	91.0
Output Datas 7	0	UINT	2.0	93.0
Output Datas 8	0	UINT	2.0	95.0
Output Datas 9	0	UINT	2.0	97.0
Output Datas 10	0	UINT	2.0	99.0
Output Datas 11	0	UINT	2.0	101.0
Output Datas 12	0	UINT	2.0	103.0
Output Datas 13	0	UINT	2.0	105.0
Output Datas 14	0	UINT	2.0	107.0
Output Datas 15	0	UINT	2.0	109.0
Output Datas 16	0	UINT	2.0	111.0

(5) 数据交互，数据如图所示，主站读取 SRE6004 40001~40017 地址的数据： 主站写入 SRE6004 40257~40273 地址的数据：



The screenshot shows the TwinCAT 3 software interface. On the left, the 'Object Browser' displays the project structure for 'renyi'. The 'Output Datas' are listed under 'Box 2 (SRE6004)'. The 'Slave ID' is set to 1. The 'Output Datas' are listed with their addresses and sizes:

Name	Online	Type	Size	Address
Slave ID	1	USINT	1.0	79.0
Output Datas 1	15	UINT	2.0	81.0
Output Datas 2	16	UINT	2.0	83.0
Output Datas 3	25	UINT	2.0	85.0
Output Datas 4	24	UINT	2.0	87.0
Output Datas 5	28	UINT	2.0	89.0
Output Datas 6	36656	UINT	2.0	91.0
Output Datas 7	2584	UINT	2.0	93.0
Output Datas 8	255	UINT	2.0	95.0
Output Datas 9	0	UINT	2.0	97.0
Output Datas 10	2563	UINT	2.0	99.0
Output Datas 11	0	UINT	2.0	101.0
Output Datas 12	2696	UINT	2.0	103.0
Output Datas 13	0	UINT	2.0	105.0
Output Datas 14	2566	UINT	2.0	107.0
Output Datas 15	5370	UINT	2.0	109.0


The 'ModbusMaster' window shows the data exchange results. The 'Tx = 80: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms' indicates a successful read operation. The 'Rx = 97: Err = 0: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms' indicates a successful write operation.

17.6.SRE5034 与 TwinCAT3 通讯示例

本示例简单介绍 SRE5034 模块在 SRE8200 耦合器后面的使用，SRE5012 可参考本示例进行连接，操作过程如下所示：

17.6.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：



17.6.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE5034	1 个	计数模块
网线	若干	


17.6.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.6.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把与电脑连接的 SRE8200 及其高速计数模块 SRE5034 扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：




成功扫描上来的模块，如下图所示：



17.6.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择要监控的通道进行监控，如下图所示：




17.7.SRE5202 与 TwinCAT3 通讯示例

本示例以 SRE8200 扩展 SRE5202 来通讯连接，通过倍福对 SRE5202 模块数据进行监控，SRE5204 可参考本示例进行连接使用。

17.7.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：




17.7.2. 硬件配置

硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE5202	1 个	
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	


17.7.3. 安装 XML 文件

安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.7.4. 新建工程与组态


打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：



把 SRE8200 耦合器与电脑连接，将扩展的 SRE5202 模块扫描到工程中，点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示：



成功扫描上来的模块，如下图所示：




17.7.5. 数据监控

根据实际使用所需，可通过 DC/Oversampling 参数设置栏，对 SRE5202 进行参数设置。


(1) 通过 Bit 类型采样数据：

例如：选择 2 Channels (Bits)，128Bit，即 SRE5202 通道 1、通道 2 过程超采样系数为 128Bit。即选择使用两个通道，总周期时间为 4000us，设置通道输出，根据总周期时间及超采样系数，采样周期时间为 31.250us，将通道置 1，通道将根据采样周期时间持续输出。




(2) 通过 Byte 类型采样数据：

例如：选择 2 Channels (Bytes)，16 (2*8)，即 SRE5202 通道 1、通道 2 超采样系数为 2Byte (16Bit)。即选择使用两个通道，根据总周期时间及超采样系数，采样周期时间为 250us，如下将通道 1 前八位置 1，通道根据采样周期时间持续输出。




总周期时间，通过 Freerun Cycle（ms）进行设置。



17.8.SRE5234 与 TwinCAT3 通讯示例

17.8.1. 通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：



17.8.2. 硬件配置


硬件配置如下表所示：

硬件	数量	备注
编程电脑	1 台	安装 TwinCAT3 软件
SRE8200	1 个	EtherCAT 通讯耦合器
SRE5234	1 个	
网线	1 条	
24V 开关电源	1 个	

17.8.3. 安装 XML 文件


安装 XML 文件到 TwinCAT3 中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：




17.8.4. 新建工程与组态

打开 TwinCAT3 软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：




把 SRE8200 耦合器与电脑连接，将扩展的 SRE5202 模块扫描到工程中，

点击 I/O>Devices>Scan,如下图所示:



成功扫描上来的模块，如下图所示:



17.8.5. 数据监控

在 TwinCAT3 上选择要监控的 IO 模块，选择轴 1 进行监控，进行参数配置，参数配置完成后，需将控制字置 1 表示开始输出，示例如下图所示：

Name	[X]	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
M_Ctrl		0x01	BYTE	1.0	39.0	Outp...	
Work_Mode		0x00	BYTE	1.0	40.0	Outp...	
AccTime		100	UINT	2.0	41.0	Outp...	
DecTime		100	UINT	2.0	43.0	Outp...	
SpdSs		1000	UDINT	4.0	45.0	Outp...	
SpdSet		10000	UDINT	4.0	49.0	Outp...	
PosSet		10000000	DINT	4.0	53.0	Outp...	


可以通过 Axis Inputs 中相应的轴，来进行参数查看，关注轴运行的状态，如下图所示：

Name	[X]	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	Linked to
M_Status		0x42	BYTE	1.0	41.0	Input	
M_Pos_Relative		5400433	DINT	4.0	42.0	Input	
M_Spd		10000	UDINT	4.0	46.0	Input	
M_ERROR		0x00	BYTE	1.0	50.0	Input	
M_Update_Flg		0x00	BYTE	1.0	51.0	Input	


附录 配置参数说明

TwinCAT3 startup 功能说明


扩展模块的参数在 COE 中设置是没有保存的功能，每次重新扫描扩展 IO 模块或者重新上电，扩展 IO 模块的配置会恢复成出厂设置。在 startup 项中设置扩展 IO 模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。



例如将 SRE4204 的 CH1-CH4 通道量程配置为 0-20mA/0-10V



参数配置完成后，需要刷新将数据更新到 COE 参数中此时参数生效，断电后保持，重新扫描设备后设置将恢复原有配置。




注：针对 SRE3204/SRE3208 配置参数时，只能在不同参数目录下配置不同参数，例如：点击第一个参数目录就设置参数目录中的第一个参数，点击第二个参数目录就设置参数目录中的第二个参数，若三个目录参数下配置同一参数，将会被最后一个参数取代，并执行最后一个配置参数。


Codesys 启动参数设置扩展模块参数说明

扩展模块的参数没有保存的功能，每次扫描的扩展 IO 模块或者重新上电，扩展 IO 模块的配置为出厂设置。在启动参数中设置扩展 IO 模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。

扫描上设备，点击需要修改参数的模块，选择启动参数，可查看可以更改的参数内容。




通过下拉框进行参数修改，修改完成后下载参数生效。



sysmac studio 初始化参数设置功能说明

扩展模块的参数没有保存的功能，每次扫描的扩展 IO 模块或者重新上电，扩展 IO 模块的配置为出厂设置。在启动参数中设置扩展 IO 模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。

将设备扫上之后，点击需要修改参数的模块，选择编辑初始化参数设置。



通过下拉框对参数进行选择

